

Nowa Karczma, dnia 20-06-2014r.

K. GK.7021.42.2014

EcoTech Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39a
83-021 Wiślina

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej na terenie działek nr: 46/8, 48/3, 48/6, 49, 50, 82, 103/1, 104, 105/3, 106/4, 162, 169, 186, 187/7, 187/8, 339/2, 339/4, 354, 359 w miejscowości Grabówko, gmina Nowa Karczma.

Sieć główną wodociągową zaprojektować z rur PE Ø 110 PN 10 atm. oraz PE Ø 90 PN 10 atm. poprzez włączenia do istniejących sieci wodociągowych. Włączenia do istniejących sieci zaprojektować z zasuhami odcinającymi. Inne niezbędne uzbrojenie sieci oraz średnicę sieci rozdzielczych dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektowania i eksploatacji sieci wodociągowych.

W trakcie budowy sieci wodociągowej należy całość geodezyjnie zinwentaryzować. Jest to warunek do *odbioru technicznego sieci i przyłączy*, który wykonuje eksploatacja sieci wodociągowej.

Rurociąg należy ułożyć na głębokości 1,60m, zachowując n/wym odległości względem innych obiektów i urządzeń:

- od budynków - min. 2,50m,
- od słupów elektrycznych i telekomunikacyjnych - 1,0m,
- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1,0m,
- od istniejących przewodów kanalizacyjnych - 2,0m,
- poza koronami drzew.

Jednocześnie informujemy, iż projekt ten powinien zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe oraz oświadczenia potwierdzające możliwość przejścia wodociągu przez grunty zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Wszystkie koszty związane z tą inwestycją pokrywa inwestor.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. A/a.

K I E R O W N I K
Referatu planowania przestrzennego,
gospodarki komunal. i ochr. środowiska

.....
Wojciech Bronk