



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE
SE.ZNS-80/492/131/56/MK/14

Kościerzyna, dnia 07.07.2014r.
Za dowodem doręczenia

OPINIA

Na podstawie art.3 pkt2a, art.10 ust.3, art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po zapoznaniu się z przedłożonym podaniem z dnia 26.06.2014r. (wpływ 26.06.2014r.) **Pana Wojciecha Gawlik - EcoTech Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, w sprawie uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko, gm. Nowa Karczma** oraz po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją:

1. Projekt budowlany- branża sanitarna pn.: „Budowa sieci wodociągowej o długości 3 km w miejscowości Grabówko”, działki: 46/8, 48/3, 48/6, 49, 50, 82, 103/1, 104, 105/3, 106/4, 162, 169, 186, 187/7, 187/8, 339/2, 339/4, 354, 359 obręb Grabówko, projektował mgr inż. Marcin Kaczmarek, opracował mgr inż. Wojciech Gawlik, czerwiec 2014r.;

uzgadnia

dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko, gm. Nowa Karczma, dz. nr 46/8, 48/3, 48/6, 49, 50, 82, 103/1, 104, 105/3, 106/4, 162, 169, 186, 187/7, 187/8, 339/2, 339/4, 354, 359 obręb Grabówko, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń.

Uzasadnienie

Pan Wojciech Gawlik - EcoTech Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie z w/w wnioskiem.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży sanitarnej – budowy sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko, gm. Nowa Karczma. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej od istniejącego wodociągu przebiegającego w drodze gminnej na działkach nr 50, 187/7, 339/4 oraz od wodociągu znajdującego się na działce prywatnej nr 103/1, połączonych w wodociągowe sieci pierścieniowe oraz sieci rozdzielcze. Przedmiotową sieć wodociągową projektuje się na działkach nr 46/8, 48/3, 48/6, 49, 50, 82, 103/1, 104, 105/3, 106/4, 162, 169, 186, 187/7, 187/8, 339/2, 339/4, 354, 359 obręb Grabówko.

Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie działki budowlane zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sieć wodociągową zaprojektowano w oparciu o rury z polietylenu wytłaczanego klasy PE 100 Ø90 PE-HD SDR 17 (PN 10) łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Projektowana sieć zakończona będzie hydrantami DN 80. Kształtki, armaturę i hydranty ppoż. nadziemne zaprojektowano jako żeliwne kołnierzowe. Armatura odcinająca z miękkim uszczelnieniem. Dla zasuw zaprojektowano obudowy teleskopowe zabezpieczone żeliwną skrzynką uliczną. Długość sieci wodociągowej: PE100 Ø110 RC SDR 17 PN10 – 1300 m, PE100 Ø90 RC SDR 17 PN10 – 2500 m

Po realizacji inwestycji projekt przewiduje: próbę ciśnieniową, płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań próby wody pod względem zapachu i smaku wody oraz bakteriologicznym przed oddaniem sieci do użytkowania.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji projektowej zaopiniowano ją pozytywnie.

Pouczenie:

Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiązku wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie o wydanie oceny higienicznej na zastosowanie materiałów używanych do dystrybucji wody dla w/w inwestycji (zgodnie z art. 12 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2006r. nr 123 poz.858 z późniejszymi zmianami/, §18 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Niniejsza opinia jest ważna pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie.

Otrzymuje:

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A
83-021 Wiślina


Do wiadomości:

1. a/a HK
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie

Grażyna Greinke

Podział arkuszy



Uzgodniono na podstawie Ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
z dnia 14 marca 1985 r.
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263)

Kościerzyna, dnia 07.07.2014r.
Nr SE.ZNS-80/432/131/56/HK/14



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie

Grażyna Grętko

LEGENDA :

- w50 istniejąca sieć wodociągowa
- proj. sieć wodociągowa
- proj. hydrant nadziemny
- proj. zasuwy wodociągowe
- W1 węzeł wodociągowy
- Tw trójnik włączeniowy równoprzelotowy DN80/DN80
- Pz punkt załamania sieci wodociągowej

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej
w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności
i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.		ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		EcoTech technologie dla środowiska	
Przedmiot rysunku			Objekt		
Plan zagospodarowania terenu			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko		
			Adres		
			Grabówko Gmina Nowa Karczma		
Skala		Branża		Inwestor	
1:500		Sanitarna		Gmina Nowa Karczma ul. Kościłerska 9 83-404 Nowa Karczma	
Data		Projektował		Uprawnienia	
12.06.14r.		Marcin Kaczmarek		POM/0206/POOS/08	
Nr rysunku		Opracował		Podpis	
1		Wojciech Gawlik			
		Sprawdził		Podpis	
		Adam Spisak		POM/0042/POOS/11	
					
				Podpis	
				