

ZAŁ. NR 6



PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU BUDOWY HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO, NA DZIAŁCE NR 186

Warstwa geotechniczna	symbol gruntu g PN-81/B-03020	Rodzaj gruntu zgodnie z EN 1997-1:2004	Przewarstwienia/Domieszki	symbol geologicznej konsolidacji gruntu	stan gruntu		wilgotność naturalna		gęstość objętościowa gruntu suchego (gruntu wilgotnego spoistego)	gęstość objętościowa gruntu nawodnionego	spójność	kąt tarcia wewnętrzny	edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej	moduł odkształcenia pierwotnego	moduł odkształcenia wtórnego	Zawartość części organicznych
					Stopień Zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	W_n [%] Grunt suchy (Grunt spoisty wilgotny)	W_n [%] Grunt nawodniony	ρ [t·m ⁻³]	ρ [t·m ⁻³]						lom
I	T	Or	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>2%
IIA	Pd	FSa	//Pr //Pπ	-	0,4	-	6	24	1,65	1,90	-	29,9	51,2	38,2	-	-
IIB	Pd	FSa	+detr //Ps	-	0,51	-	6	24	1,65	1,90	-	30,5	63	47	-	-
IIIA	Ps	MSa	//Pd +detr	-	0,4	-	5	22	1,70	2,00	-	32,4	79,3	66,9	-	-
IIIB	Ps	MSa	//Pr	-	0,53	-	5	22	1,70	2,00	-	33,2	99,7	84,1	-	-