



Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku

ul. Św. Tekli 62, Promnik, 26-067 Strawczyn

☎ 41 346-12-43/44 , fax:+41 346-03-73, biuro@pgo.kielce.pl

Nr referencyjny: PGO/01/03/2024

Promnik, dnia 25.03.2024 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Naprawa ściany magazynu nr 11 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku, wraz z uzupełnieniem pokrycia dachowego i wymianą drzwi garażowych”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi i dokonuje modyfikacji SWZ:

Pytanie nr 1

W związku z odbyciem w dniu 22.03.2024 wizji lokalnej prosimy o odpowiedź na pytanie. W projekcie technicznym naprawy ściany Zamawiający podał, że: "Naprawa polegać będzie m.in na podmurowaniu ściany pustakami z betonu komórkowego do wysokości pokrycia dachu blachą fałdową na styk..." Natomiast w przedmiarze robót w pkt. 9 i 10 Zamawiający podał wykonanie wieńca żelbetowego. Prosimy o wskazanie, które rozwiązanie należy wycenić. Naszym zdaniem rozwiązanie podane w projekcie technicznym jest rozwiązaniem korzystniejszym.

Odpowiedź:

Należy przyjąć zaproponowane rozwiązanie z wieńcem żelbetowym ze względu na sztywność połączenia pasa z blachy trapezowej z murem.

PREZES ZARZĄDU

mgr Mirosław Banach