

RD2/ZM/MU/ŁS/2024

Dębno, 09.02.2024r.

**Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe  
„SYSTEM A”  
Antoni Pzybylski  
ul. Saperów 3  
66-400 Gorzów Wlkp.**

**Dotyczy: Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej  
w miejscowości Mostkowo**

W odpowiedzi na pismo dotyczące uzgodnienia przebudowy nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Mostkowo dz. nr 19, 105/1, 106/3, 107/1, 109/1, 114/1, 113/1, 39/12, 39/15, 39/11, 39/17, 116/1, 118/7, 118/9, 120/1, 121/10, 122/3, 122/5, 151/11, 151/12, 39/14, 39/13, 51, 53/55 obręb 0006 gm. Barlinek, Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno informuje, że uzgadnia przedstawiony plan zagospodarowania z zastrzeżeniem, że podczas przebudowy drogi zostaną zabezpieczone istniejące linie kablowe nN-0,4kV przechodzące przez projektowaną drogę (oznaczone na mapie kolorem zielonym)

**W związku z powyższym należy:**

1. prace ziemne w miejscach występowania kabli energetycznych prowadzić wyłącznie ręcznie,
2. Na linie kablowe przechodzące pod wjazdami nałożyć rury osłonowe wypuszczając je po 0,5m poza krawędzie jezdni, kable nN-0,4 kV zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi AROT typu A 110 PS koloru niebieskiego,
3. w przypadku niwelacji terenu na trasach istniejących kabli, należy zachować odległości zgodne z normą N SEP-E-004 w uzupełnieniu PN-76/E-05125.
4. prace związane z osłonięciem kabli oraz ich korektą prowadzić w uzgodnieniu z Posterunkiem Energetycznym w Barlinku (tel. 95 838 52 48) po uprzednim zgłoszeniu celem wykonania niezbędnych wyłączeń i powiadomień odbiorców z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem,
5. prace ziemne w obszarze występowania urządzeń energetycznych podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez uprawniony personel PE Barlinek,

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

6. nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych urządzeń energetycznych w miejscu objętym inwestycją. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urządzeń energetycznych, fakt ten niezwłocznie należy zgłosić do Posterunku Energetycznego w Barlinku, a prace do czasu wyjaśnienia przerwać.
7. Wszystkie uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych powstałe na skutek prowadzenia prac w trakcie wykonywania inwestycji będą naprawiane na koszt Inwestora lub wykonawcy tych prac.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrykcji Gębno  
Sekcja Urzyszenia  
Kierownik  
  
Mariusz Kosiński

**W załączeniu**

- plan zagospodarowania

**Do wiadomości**

-a/a

**Centrala**

ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN