Plon zakończony wywiewką kanalizacyjną systemową

ks5 0110

Centrala klimatyzacyjna typ BD-5bis
Nagrzewnica Q=52,5kW

Pomost serwisowy

kt1 0110

Plon zakończony wywiewką kanalizacyjną systemową

DN50 oś +5,50m

DN50 oś +5,00m

DN50 oś +4,70m

Separator powietrza REFLEX LA50 z automatycznym odpowietrzeniem i zaworem stopowym DN15

kt2 0110

Plon zakończony wywiewką kanalizacyjną systemową

DN50 oś +5,20m

przewody prowadzić i mocować wzdłuż ściany

DN50 oś +5,20m

Separator powietrza REFLEX LA50 z automatycznym odpowietrzeniem i zaworem stopowym DN15

kt4 0110

Plon zakończony wywiewką kanalizacyjną systemową

Plon zakończony wywiewką kanalizacyjną systemową

kt3 0110

ks1 0110

Plon zakończony wywiewką kanalizacyjną systemową

DN50 oś +8,40m

Plon zakończony wywiewką kanalizacyjną systemową

ks2 0110

ks3 0110

układ podmieszania pompowego wodnej nagrzewnicy powietrza

"I"

DN20

DN20

Centrala wentylacyjna typ BD-MINI
Nagrzewnica Q=1,9kW
Szatnie

3

plony instalacji glikolowej z podwęzła na parterze

Centrala wentylacyjna typ BD-MINI
Nagrzewnica Q=2,9kW
Jadalnia

Pomost serwisowy

Pomost serwisowy

DN15

Plon zakończony wywiewką kanalizacyjną systemową

ks4 075

pion wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną DN110; wykorzystać istniejący przepust przez dach

ks3' 0110

układ podmieszania pompowego wodnej nagrzewnicy powietrza

**OZNACZENIA**

instalacja grzewcza dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych na dachu - zasilanie czynnik grzewczy glikol

instalacja grzewcza dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych na dachu - powrót czynnik grzewczy glikol

jednostka projektowa

**ARCHI-GRAF**
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

| rewizja: | modyfikacje: | projektant: | data: | podpis: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

inwestor:
*REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz*

użytkownik:
*CENTRUM SZKOLENIA LOGISTYKI, ul. Dworcowa 6A, 86-134 Grupa, gm. Dragacz*

nazwa i adres obiektu budowlanego:
*PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 174 - PARKOWEJ STACJI OBSŁUGI (PSO) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 1580, 86-134 Grupa, gm. Dragacz, ul. Dworcowa 6A, dz. nr 3/152, jedn. ewidencyjna 041402_2, obręb ewidenc. 0006 Grupa plac*

projektował: mgr inż. Małgorzata Gugała
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej WKP/0153/POOS/03

sprawdził: inż. Paweł Kopacz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Nr upr. WKP 0364/POOS/11

tytuł rysunku: *RZUT DACHU - INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC*

nr rys.: PB-S-979-19-06 branża: SANITARNA

etap projektowania: PROJEKT BUDOWLANY data opracowania: KWIECIEŃ 2020 skala: 1:100