


OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

UWAGI:

Dla zasilania obwodów odbiorczych projektuje się rozbudowę szafki rozdzielczej o dodatkowe zabezpieczenia. W przypadku braku istn. szafkę rozbudować o dodatkowy moduł (obudowę). Moduł wykonać w obudowie z tworzywa II klasy izolacji, wyposażonej w drzwi, o stopniu ochrony min.IP44.



OBIEKT:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ WIATY PUNKTU DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE ZZO W TRZEBANI		
INWESTOR:	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Saperska 23; 64–100 Leszno		
LOKALIZACJA:	Trzebania, 64–113 Osieczna działka nr ewid: 6/10 obręb: 0013_Trzebania		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Żelawski upr. nr WKP/0161/P00E/14 w specjalności w specjalności instalacyjnej	Podpis:	
ASYST. PROJ:	inż. Wojciech Masztalerz	Podpis:	
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT ZASILANIA		NR RYS. 2/E
DATA:	maj 2018	skala –:–	STRONA: