

GKŚO.I.271.3.2023

Kiwity, dnia 24.02.2023r.

**Zamawiający
Gmina Kiwity
Kiwity 28,
11-106 Kiwity
NIP: 743-19-13-795**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kWp, na potrzeby budynku SUW w Kiersnowie oraz budynku SUW w Kiwitach”.

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

Zapytanie do postępowania:

1. „Zamawiający w PFU określił, że system fotowoltaiczny musi posiadać odpowiednią ochronę m.in. odgromową. Co Zamawiający ma na myśli w tym zakresie? Czy chodzi o budowy masztów odgromowych? Czy o instalację wyrównującą potencjał elektryczny typu bednarka.”

Odpowiedź:

Budowa instalacji wyrównującej potencjały w postaci kratownicy z bednarki zakopanej pod instalacją PV na konstrukcjach stalowych, to konieczny element wchodzący w skład ochrony odgromowej, przeciwporażeniowej i przepięciowej. Wykonanie połączeń wyrównawczych konstrukcji, elementów, które w trakcie stanu awaryjnego instalacji mogą znaleźć się pod napięciem również są konieczne. Sposób wykonania instalacji ochrony odgromowej chroniącej przed pośrednim i bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym w urządzenia instalacji PV, na etapie projektowania i wyliczeń musi dobrać uprawniony projektant branży elektrycznej. Projektant zdecyduje po oszacowaniu ryzyka i jego minimalizacji jakie elementy instalacji ochrony odgromowej zostaną zastosowane (odgromniki AC i DC, iskierniki, maszty odgromowe, zwody poziome podwieszane itp.).

Wójt Gminy Kiwity

Wiesław Tkaczuk

