



Uwaga:
 1. Przewody chłodnicze w obrębie gabinetów prowadzić w systemowych korytach
 2. Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzacji włączyć przez syfon do najbliższego punktu kanalizacji sanitarnej lub wyprowadzić na zewnątrz budynku

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Handlowe "KanVex" Alexander Alva, ul. Mostowa 2c, 64-800 Chodzież			
Obiekt:	Budynek przychodni lekarza rodzinnego		
Adres:	ul. Nowa 1, 64-630 Ryczywół, dz. nr 899/1 jedn. ewid. 301603_2, ob. 0015 Ryczywół Miasto		
Inwestor:	Gmina Ryczywół ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół, NIP:606-007-60-39	Branża sanitarna	
Nazwa oprac.:	Klimatyzacja gabineatów lekarskich w budynku przychodni lekarza rodzinnego		Data: lipiec 2021r.
Dane:	Imię i nazwisko	Podpis	Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. Łukasz Kołosko		Nr rys. IS01