



**UWAGA:**

- 1) Wymiary sprawdzić na budowie
- 2) Przed montażem kotła zwrócić uwagę na maksymalną długość przewodu powietrzno-spalinowego.
- 3) Przed każdym urządzeniem gazowym zamontować kurek odcinający dopływ gazu i filtr gazowy.
- 4) Wszystkie przejścia instalacji gazowej przez przegrody budowlane i stropy wykonać w stalowych rurach osłonowych. Przejścia w pomieszczeniu o wydzieleniu pożarowym zabezpieczyć przeciwpożarowo.
- 5) Instalację gazową wewnątrz należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych za pomocą spawania. Rury stalowe powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 10208-2 +AC „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A”. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub zniekształconym przekroju. Układanie instalacji gazowej pod podłogą jest niedopuszczalne. Przewody instalacji gazowej muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych elementów wyposażenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Odległości pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze niż 1,5 m. Dla dłuższych, prostych odcinków odległość ta może być zwiększona do 3,0 m. Ostatni uchwyt na podłączeniu powinien znajdować się nie dalej niż 0,5 m od odbiornika gazu. Rozstaw uchwytów dla rur gazowych należy stosować taki sam jak dla instalacji wodociągowych, przy czym obciążenie kołków nie może przekroczyć 100 N.
- 6)Szczegóły, dane techniczne oraz wytyczne montażu systemu detekcji gazu znajdują się w opisie technicznym.

<div><div>kajoch</div><div>KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH</div></div>				
ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna			tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu	
Branża	Instalacje sanitarne	Stadium	Projekt budowlany	
Inwestor	POWIAT GOSTYŃSKI ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń			
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku położonego w Gostyniu przy ul. Poznańska 200			
Adres inwestycji	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu ul. Poznańska 200 63-800 Gostyń			
Instalacje sanit. projektant	mgr inż. Jan Łuczak	Numer uprawnień	upr.proj. WKP/0162/POOS/18 w spec. instalacji sanitarnych	Podpis/pieczęć
Instalacje sanit. sprawdzający	mgr inż. Maciej Kubiak		upr.proj. WKP/0132/POOS/17 w specjalności instalacji sanitarnych	
Tytuł rysunku	Rzut pomieszczenia kotłowni			
		Data	Skala	Nr rysunku
		31.01.2022	1:50	CO.01