



LEGENDA:

----- instalacja grzewcza

UWAGA:

- 1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwiający redukcję strat ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania
- 2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
- 3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2018
- 4) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych. Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.
- 5) Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z projektantem.

<div><div>kajoch</div><div>KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH</div></div>				
ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, 64-113 Osieczna			tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu	
Branża	Instalacje sanitarne	Stadium	Projekt budowlany	
Inwestor	POWIAT GOSTYŃSKI ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń			
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku położonego w Bruczkowie 2, 63-810 Borek Wielkopolski			
Adres inwestycji	Pałac w Bruczkowie Bruczków 2 63-810 Borek Wielkopolski			
Instalacje sanit. projektant	mgr inż. Jan Łuczak	Numer uprawnień	upr.proj. WKP/0162/POOS/18 w spec. instalacji sanitarnych	Podpis/pieczęćka
Instalacje sanit. sprawdzający	mgr inż. Maciej Kubiak		upr.proj. WKP/0132/POOS/17 w specjalności instalacji sanitarnych	
Tytuł rysunku	Rzut pomieszczenia kotłowni			
		Data	Skala	Nr rysunku
		31.01.2022	1:50	CO.01