



L.dz. BLZ/732/2024

BLZ/733/2024

BLZ/769/2024

BLZ/771/2024

Znak sprawy: S7/2024/PN/BLZ

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: sektorowego zamówienia podprogowego pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 145 kW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uwzględnieniem współpracy z istniejącą mikroinstalacją fotowoltaiczną na wskazanych obiektach należących do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu" (ID 906998)

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 145 kW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uwzględnieniem współpracy z istniejącą mikroinstalacją fotowoltaiczną na wskazanych obiektach należących do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu" wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji warunków zamówienia, w związku z czym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuści do realizacji zamówienia wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy powyżej 400 kWp?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

*Zamawiający, zgodnie z treścią Dział VI, pkt 2, ppkt 1, lit. a SWZ, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie elektrowni fotowoltaicznej minimum 200 kWp każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.*

#### **Pytanie nr 2**

Czy zamawiający dopuści do realizacji zamówienia kierownika budowy, którego doświadczenie zawodowe będzie poparte wykonaniem 4 instalacji fotowoltaicznych o mocy między 49-50kWp?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

*Zamawiający, zgodnie z treścią Dział VI, pkt 2, ppkt 1, lit. b SWZ, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, wraz z*



informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tym osobami, które będą pełniły następujące funkcje, tj. Kierownik budowy posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych, w tym co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie elektrowni fotowoltaicznej minimum 55 kWp każda.

### **Pytanie nr 3**

Jaka jest moc istniejącej instalacji?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż moc istniejącej instalacji fotowoltaicznej 30,24 kWp.

### **Pytanie nr 4**

Czy jest tylko 1 punkt przyłączeniowy?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż dla planowanej instalacji która jest przedmiotem postępowania przewidziany jest jeden punkt przyłączeniowy (PPE)

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający posiada zamontowaną scadę?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada zainstalowanej SCADY obsługującej instalacje PV.

### **Pytanie nr 6**

Jaka jest moc przyłączeniowa i umowna obiektów?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż moc przyłączeniowa to 1000 kW a moc umowna to 800 kW.

### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę nośności dachów?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż dachy przewidziane pod budowę instalacji fotowoltaicznych są przystosowane do przeniesienia obciążeń instalacji pod warunkiem wykonania systemu montażu przewidzianego w projekcie.

### **Pytanie nr 8**

Jaka jest klasa gruntów?

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż instalacje będą zlokalizowane na gruntach oznaczonych Bi – inne tereny zabudowane.

### **Pytanie nr 9**

Po czyjej stronie są uzgodnienia p.pożarowe?

#### Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż projekty uzgodnione są przez rzeczoznawcę p.poż.

### **Pytanie nr 10**

Oferent informuje, że na zadanie będące etapem numer 2 rzeczzonego postępowania wyznaczono okres realizacji 8 miesięcy. Prace związane z realizacją rzeczzonego zakresu w dużej mierze opierają się na uzgodnieniach z lokalnym Operatorem. Oferent informuje, że takie uzgodnienia same w sobie mogą być czasochłonne i trwać np. 5 miesięcy na co Oferent nie ma wpływu. W związku z powyższym Oferent prosi o wydłużenie terminu na realizację prac związanych z etapem II do 10 miesięcy lub potwierdzeniu, że jeżeli prace związane z realizacją etapu II będą opóźnione nie z winy Wykonawcy a będą związane z przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej z OSD powyżej czasu jednego miesiąca, to Zamawiający wydłuży czas na realizację powyższego zadania o czas przedłużającego się powyżej jednego miesiąca okresu uzgodnienia projektu.

#### Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość aneksowania terminu umowy z powodu przedłużającego się czasu uzgodnień OSD które nie będą wynikały z winy Wykonawcy oraz nie przewiduje naliczania kar umownych za okres przedłużających się uzgodnień niewynikających z winy Wykonawcy. Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 8 załącznika nr 5 – wzoru umowy zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### **Pytanie nr 11**


Czy projekt techniczny został zatwierdzony przez zakład energetyczny? Jeśli nie jest zatwierdzony, czy istnieje możliwość aneksowania umowy po jego zatwierdzeniu, ponieważ energetyka w dużej mierze może nakazać, zmiany projektu pod swoje wymagania, co może znacznie wpłynąć na cenę końcową

#### Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ w etapie II realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się dokonanie wszelkich uzgodnień z Zakładem Energetycznym.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU,  
  
Tomasz Pasikowski

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Joanna Bożyńska

#### Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa Open Nexus [https://platformazakupowa.pl/pn/mwio\\_grudziadz](https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz)
2. A/a.

#### Opracowanie:

Agnieszka Ośka, tel. (56) 45 04 926