

Pilica, dnia 22.06.2022 r.

DzT.421.11.2022

DK PROJEKT  
DANIEL KORUS  
ul. Domaszowska 115 A  
25-240 Kielce

Dotyczy: wydania warunków technicznych dla przebudowy sieci wodociągowej.

W odpowiedzi na pismo dotyczące wydania warunków technicznych dla zabezpieczenia bądź przebudowy sieci wodociągowej w związku z realizacją zadania „Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Biskupice”, Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy określa następujące warunki:

1. W miejscach kolizji z siecią wodociągową należy dokonać wymiany istniejących rur na rury PE o średnicy zgodnej z dotychczasową, połączyć za pomocą kształtek elektrooporowych oraz wpiąć do fragmentu istniejącej sieci wodociągowej.
2. Połączenia dotychczasowej sieci wodociągowej z przebudowywanymi odcinkami należy dokonać w miejscu istniejącej sieci.
3. W celu ustalenia dokładnej lokalizacji na głębokości większej niż 1 m należy dokonać wykopów kontrolnych istniejącej sieci wodociągowej przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
4. Roboty ziemne w tym rejonie należy wykonać ręcznie.
5. Przebudowaną sieć wodociągową wchodzącą w kolizję z innymi mediami należy zabezpieczyć w rurach osłonowych.
6. Nad rurami PE ułożyć taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną z wkładką metalową, lub drut lokalizacyjny.
7. Roboty zanikające (przed zasypaniem) po wykonaniu sieci należy zgłosić wcześniej do odbioru przez ZUWiK w Pilicy. **Odbiór przed zasypaniem dokonany będzie w terminie 1 dnia roboczego.**
8. Na zainstalowaną armaturę wodociągowa należy posiadać atesty higieniczne (PZH).

**Nie wyklucza się istnienia innych niezinventaryzowanych sieci będących w eksploatacji Zakładu.**

Dyrektor  
  
Marcin Rachwał



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KATOWICACH  
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice  
tel. (032) 253 77 98, fax. (032) 256 48 58  
www.wkz.katowice.pl

K-RD.5135.91.2022.MB  
RPW/7940/2022

Katowice, dn. 13 MAJ 2022

DK PROJEKT DANIEL KORUS  
ul. Domaszowska 115a  
25-420 Kielce

Odpowiadając na pismo z dn. 09.05.2022 r. (wpływ dn.: 11.05.2022 r.) – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, w zakresie przedstawionym na załączniku graficznym do ww. pisma:


- brak jest obiektów które byłyby wpisane do rejestru zabytków nieruchomości województwa śląskiego,
- nie ma tam obiektów, które byłyby wpisane do rejestru zabytków nieruchomości, ruchomych lub archeologicznych województwa śląskiego,
- nie toczą się wobec nich postępowania o wpis do rejestru zabytków,
- nie są uznane za Pomnik Historii lub park kulturowy,
- nie ma tam układów ruralistycznych lub urbanistycznych, wpisanych do rejestru zabytków.

*Pouczenie:*

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami **formą ochrony konserwatorskiej są także:** ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Ochrona ta jest ustalana na podstawie rejestru zabytków, prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, oraz gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej przez właściwego miejscowo wójta / burmistrza / prezydenta miasta.

**Tutejszy Urząd nie posiada aktualnych danych na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i gminnych ewidencji zabytków, dlatego podanie w tym zakresie należy wnieść odrębnie do właściwego miejscowo urzędu gminy (tut. organ nie ustanawia tych form ochrony). Zaznaczyć należy, że na przedstawionym schematycznie zakresie (mapce dołączonej do pisma z dn. 09.05.2022 r.) nie można precyzyjnie określić zasięgu inwestycji, a jednocześnie mogą się tam znajdować obiekty nieruchome / ruchome / archeologiczne, które mogą być chronione zapisami planów lub gminnymi ewidencjami zabytków.**

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW  
W KATOWICACH

  
Łukasz Konarzewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a, MB, dn. 11.05.2022

