

Jelcz-Laskowice, dnia 28.10.2021r.

RI.271.19.2021

**Zamawiający:
GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. W. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice**

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu- Laskowicach”. Etap I Wykonanie przyłączy sanitarnych i oświetlenia parkowego.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Zmianie ulega odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 poniżej poprawne i aktualne odpowiedzi :

Pytanie nr 1. Z dnia 21.10 2021 r. :Dokumenty „Ogłoszenia o zamówieniu” i „Przedmiar” nie uwzględniają oświetlenia liniowego, które zostało opisane w dokumencie „PW - OPIS_etap_1_2021-10-13” i jest ujęte na planie „PZTE-01_PW -nowe-PZTE-01”. Prosimy o doprecyzowanie czy te oprawy należy uwzględnić w ofercie, jeżeli tak to w jakiej ilości? –

Odpowiedź :

Odp. Oprawy Liniowe nie wchodzą w zakres Etapu I.

Pytanie nr 2. Oprawy reflektor na słupie i słupek oświetleniowy nie są opisane w załączonych materiałach, prosimy o uzupełnienie dokumentów o opis tych typów opraw.

Odpowiedź :

Słupek oświetleniowy 1m:

Trzonek: E27

Max moc oprawy [W]: 20

Stopień ochrony: IP54

Kolor: Antracyt

Sposób montażu: Nawierzchniowy

Materiał: Aluminium / PC

Klasa ochrony: I

Źródło światła: E27

Wysokość: 89 cm. cm

Napięcie zasilania [V] 230

Średnica 12.0 cm

Źródło światła LED - 15W

Strumień świetlny źródeł LED – min. 1500lm

Temperatura barwowa - 4000-4300K,

Pytanie nr 3.

Latarnia oświetlenia ulicznego.

Oprawa LED o parametrach: łączny strumień świetlny źródeł LED – min. 4000lm

Słupek oświetleniowy 1m:

Strumień świetlny źródeł LED – min. 1200lm

Reflektory dla podświetlenia drzew:

Strumień świetlny źródeł LED – min. 540lm

W załączeniu wizualizacja -projektory

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert na 03.11.2021r. godz. 10 :00

Z upoważnienia Burmistrza
Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Małgorzata Łubkowska