


PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50



UWAGA!  
ZAGŁĘBIENIE MIEJSCU WEJŚCIA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH DO HALI FILTRÓW  
OBMUROWAĆ ŚCIANĄ Z BŁOCKÓW BETONOWYCH C16/20 NA ZAPRAWIE  
CEMENTOWEJ. POSADZKĘ WYKONAĆ WG WARSTW OPISANYCH NA  
PRZEKROJU RYS A-2 PRZEKRÓJ A-A. ŚCIANY ORAZ POSADZKĘ  
ZABEZPIECZYĆ PRZECIW WILGOCIOWO. ZGŁĘBIENIE PRZYKRYĆ PŁYTĄ  
Z TWORZYW SZTUCZNYCH ANALOGICZNIE JAK KANAŁY.

Autor opracowania		P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak	
Piotrów 5A, 99-200 Poddębice			
Inwestor		Stadium	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5		PB PW	
Nazwa opracowania			
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignacewie Folwarcznym			
Adres obiektu		Data	
Ignacew Folwarczny dz. 39/2, 40/2, gm. Parzęczew		04. 2018	
Branża			
ARCHITEKTURA			
Tytuł rysunku		Skala	
BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY PRZEKRÓJ A-A		1:50	
Projektował		Podpis	Nr rys.
mgr inż. arch. JANUSZ WARSZAWA			A-2
nr upr. upr.nr 451/94/WŁ spec. architektoniczna			
Sprawdził		Podpis	
mgr inż. arch. JACEK MIŚKIEWICZ			
nr upr. upr.nr 112/86/WŁ spec. architektoniczna			

A-2