



IZ.272.01.14.2024

## POWIAT RADZYŃSKI

Pl. I. Potockiego 1  
21-300 Radzyń Podlaski

Do Wykonawców biorących udział  
w postępowaniu

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na budowę drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego – Lisiowółka – Ostrówki od km 8+050 do km 14+682, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 30.08.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00479326/01.*

### WYJAŚNIENA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2024.1320) poniżej dokonuje wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dla tego zadania.

**Odpowiedź:**

W załączeniu udostępniamy opinię geotechniczną.

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wymiarów obrzeży betonowych. Na planie sytuacyjnym jest wymiar 8x30 cm, na rysunkach szczegółów 6x30 cm, natomiast w przedmiarze jest podany wymiar 6x20 cm.

**Odpowiedź:**

Właściwe obrzeża, które należy przyjąć do kalkulacji to 6x20 cm.

3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wymiarów krawężników betonowych. Na planie sytuacyjnym jest wymiar 20x30 cm, na rysunkach szczegółów 15x30 cm, natomiast w przedmiarze jest podany wymiar 15x30 cm.

**Odpowiedź:**

Właściwe krawężniki, które należy przyjąć do kalkulacji to 15x30 cm.

4. Prosimy o doprecyzowanie z czego ma być wykonany ściek przykrawężnikowy. W Specyfikacji jest ściek betonowy trójkątny, natomiast w przedmiarze ściek uliczny z dwóch rzędów klinkieru drogowego.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć do kalkulacji ściek betonowy trójkątny.

  
STAROSTA RADZYŃSKI  
Szczepan Niebrzegowski

Załącznik:

1. Opinia geotechniczna;