

ela

## Gmina Stężycza Wójt Gminy Stężycza

Gmina Stężycza  
Ul. Parkowa 1  
83-322 Stężycza

## GMINA STĘŻYCZA



ul. Parkowa 1, 83-322 Stężycza

telefon 58 882 89 40  
telefax 58 882 89 99

### WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI I / LUB / PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

I. W odpowiedzi na wniosek **Gmina Stężycza** z dnia 23-10-2023 roku informujemy, że istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej budynku socjalno – zapleczonego przy boisku sportowym działka o nr. **469/42** położonej w obr. **Stężycza** na niżej określonych warunkach.

#### II. Warunki ogólne :

1. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić wykonanie projektu osobie mającej odpowiednie kwalifikacje oraz uzgodnić go w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Stężycy
2. Przyłącze wodociągowe do nieruchomości jest wykonywane na koszt właściciela ( administratora ) łącznie z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego
3. Przyłącze musi być wykonane przez firmę posiadającą uprawnienia w wykonywaniu tego rodzaju usług pod nadzorem Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Stężycy
4. Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić go do odbioru przed zasypaniem do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Stężycy
5. Przy sporządzaniu protokołu odbioru należy przedstawić dodatkowo :
  - atesty materiałów , z których zostały wykonane przyłącze
  - gwarancję wykonawcy na okres min 2 lat

#### III. Warunki dotyczące projektowania :

1. Projekt ma być opracowany wyłącznie na aktualnych podkładach geodezyjnych przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie projektowania
2. projekt należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane – (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne , Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. nr 74 poz. 836 ) oraz warunków technicznych wydanych przez Urząd Gminy w Stężycy
3. W przypadku realizacji przyłącza na podstawie art. 29 a Ustawy Prawo Budowlane , inwestor przedkłada projekt przyłącza na kopii mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do zasobu geodezyjnego / z istniejącym uzbrojeniem /
4. Projekt należy uzgodnić z :

Osoba do kontaktu  
Jacek Romiński

Bezpośredni nr telefonu  
58 882 89 65

eMail  
jrominski@gminastezyca.pl

Internet  
www.gminastezyca.pl

Godziny otwarcia Urzędu  
Poniedziałek 7.30 - 15.30  
Wtorek 7.30 - 15.30  
Środa 7.30 - 16.30  
Czwartek 7.30 - 15.30  
Piątek 7.30 - 14.30

Data: 08-11-2023 r.  
Nr pisma  
WG.7013. 306.2023.JR

#### Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009

- Administratorem drogi
  - Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Stężycy / właścicielem lub gestorem sieci /
  - Właścicielami działek , przez które będzie przebiegać przyłącze
5. Przyłącze wodociągowe na działkę należy wykonać z rur min PE Ø 32 PN 16 . Przyłącze ma być zakończone studzienką wodomierzową min DN 500 wyposażoną w wodomierz wraz z zaworami odcinającymi / grzybkowymi / , zlokalizowaną na posesji jak najbliżej granicy nieruchomości. Przed studzienką wodomierzową zamontować zasuwę odcinającą .
6. Wszelkie odstępstwa od uzgodnionego projektu wymagają dodatkowego / ponownego/ uzgodnienia potwierdzonego przez Urząd Gminy w Stężycy
7. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego budynku / obiektu / należy przedłożyć projekt usunięcia kolizji do uzgodnienia .
8. Głębokość posadowienia sieci wodociągowych , przyłączy /warstwa przykrycia ziemią urządzeń /
- a) 170 cm pod drogami chodnikami , parkingami , placami manewrowymi
  - b) 160 cm w pozostałym terenie

**Warunki techniczne są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania**

**Wcinę do sieci wodociągowej wykonuje się pod nadzorem Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Stężycy .**

Z up. Wójta

Jacek Romiński  
Insp. ds. inwestycji

Z poważaniem,

## GMINA STĘŻYCA



ul. Parkowa 1, 83-322 Stężycy

telefon 58 882 89 40  
telefax 58 882 89 99

Osoba do kontaktu  
Jacek Romiński

Bezpośredni nr telefonu  
58 882 89 65

eMail  
jrominski@gminastezyca.pl

Internet  
www.gminastezyca.pl

Godziny otwarcia Urzędu  
Poniedziałek 7.30 - 15.30  
Wtorek 7.30 - 15.30  
Środa 7.30 - 16.30  
Czwartek 7.30 - 15.30  
Piątek 7.30 - 14.30

### Konta bankowe

Bank Spółdzielczy w Kościerzynie

Nr konta:

19832800072001000839570001

Nr konta (przelew za gospodarowanie odpadami):

05832800072002000839570009