



Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach**” – znak sprawy: ZP/684/2024.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak poniżej:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej (PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA, OPIS) w załącznikach powinny być: „zestawienie materiałów” i „obliczenia”.

Proszę o przesłanie – publikację brakujących materiałów, bądź wyjaśnienie ich braku.

Odpowiedź:

W załączeniu zestawienie materiałów oraz obliczenia doboru kabli. Parametry opraw podano w projekcie.

Pytanie 2:

W dokumentacji projektowej (PROJEKT TECHNICZNY, WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA):

- 1) IE-102: Brak lokalizacji montażu Urządzenia Sygnalizującego Przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
- 2) IE-300: Brak wyprowadzenia zasilania Urządzenia Sygnalizującego Przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
- 3) Istnieje rozbieżność między opisem projektu (punkt 6.2) i opisami przedmiaru dotyczącymi opraw oświetlenia awaryjnego – czas działania: 1h w przedmiarach - 3h w projekcie.

Odpowiedź:

- 1) Urządzenie sygnalizacyjne **US** i urządzenie uruchamiające **UU** należy zainstalować obok siebie (np. wspólnie jako przycisk z diodami),
- 2) Urządzenie sygnalizacyjne **US** i urządzenie uruchamiające **UU** należy zainstalować obok siebie. Wydano kabel 5 żyłowy – podłączenie sygnalizacji jest ujęte w projekcie,
- 3) Należy wycenić i dostarczyć oprawy 3h.

Załączniki:

- 1) zestawienie materiałów oraz obliczenia doboru kabli.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Adelajda Bella – z up. Dyrektora CUW