

Znak sprawy: NSZ.26.P2.2022.MM

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę pomp
PN/2/2022/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

W zadaniu numer 3 pozycja 19 na dostawę pomp (PN/2/2022/D) – formularz podstawowy. Pompa obiegowa, in-line, 3x400V, mokry wirnik, regulowana elektronicznie, pompa z automatyczną adaptacją punktu pracy, z izolacją, z półśrubunkami (o ile wynikają ze sposobu przyłącza) Parametry znamionowe PN6, Tmax120C, typ TPE2 65-200 N-A-F-A-BQQE-IDC, nr kat: 98437903, prod. Grundfos według podanych danych wychodzi poza zakres charakterystyki pracy tego modelu. Proszę o sprawdzenie podanego doboru. Zwracam się też z pytaniem czy dopuszczona zostanie silniejsza pompa, ale o przyłączy DN50 tak, aby mieściła się w punkcie pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie doboru dla pompy w pozycji nr 19 w Zadaniu nr 3 oraz nie wyraża zgody na mniejszą średnicę przyłącza pompy.

Tarnów dn. 17.01.2022 r.