


UWAGA:
ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU ORAZ RZĘDNE POSADAWIANIA KOLEKTORÓW GŁÓWNYCH MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD STANU FAKTYCZNEGO.
PROJEKTOWANE STUDIUM POSADAWIANIA NA ISTNIEJĄCYCH ODCINKACH – Z RZĘDNYMI WYNIKOWYMI Z INTERPOLACJI – MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD STANU FAKTYCZNEGO.
W PRZYPADKU ZNACZĄCYCH RÓŻNIC – ZACHOWAĆ MINIMALNE ZAGŁĘBIENIE I SPADEK W KIERUNKU SIECI. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJĘTEJ W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.
PRACE MIĘDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIĆ RĘCZNIE.
NALEŻY PRZY TYM PRZESTRZEGAĆ RÓWNIEŻ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WŁAŚCIELCIELI, BĄDŹ UŻYTKOWNIKÓW INNYCH SIECI I TERENU.
PRZY SKRZYŻOWANIACH PRZEWODÓW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSÓB ZABEZPIECZYĆ ODCINEK PRZEWODU NA DŁUGOŚCI 0,75m W OBE STRONY OD SKRZYŻOWANIA.
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.
W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIŻ PARAMETRY URZĄDZENIA OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.



HVAC
Instalacje

HVAC – INSTALACJE
MICHAŁ KACZMARCZYK
ul. Górska 30/4, Ząbki, 05-800 Lubon
tel. 613-145-38-38 REGON 02191260
tel. 443 502-471-753, e-mail: miha@poczta.onet.pl
www.hvacinstalacje.pl

Nazwa:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PISARZÓWICE		
Adres:	DZ. NR 1241, 347/2, 40/3, 477, 479, 480, 481, 482/1, 483, 486, 506/5, 507, 508, 509, 510/3, 517, 525, 532, 536/2, 538/2, 540/22, 542, 547, 550, 551, 552, 555, 556, 558/1, 558/2, 558/3, 559, 560, 561, 562, 566/2, 567, 568, 571/3, 571/6, 571/7, 574/3, 574/5, 574/6, 575/1, 576/1, 577, 578, 579/1, 580/1, 581, 583/4, 584/5, 585/2, 590/3, 591, 594, 595/2, 596, 597, 598, 607/2, OBR. 0008 PISARZÓWICE, t.j. 021004_2 LUBAN-GM, WIEJSKA		
Wzrost:	GMINA WIEJSKA LUBAN		
Ulica:	UL. DĄBOWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN		
Typ projektu:	PROJEKT TECHNICZNY		
Typ rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 7 S189-S195, S134-SB20, S190-SB15, SB12-S170, S159-SB7		
Projektant:	mgr inż. MICHAŁ KACZMARCZYK <small>Upoważnienie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w oparciu o wytyczne i specyfikację techniczną, wytyczne i specyfikację techniczną, wytyczne i specyfikację techniczną</small>	008/0106/19/05/19 008/0106/19/05/19	
Sprowadzi:	mgr inż. TOMASZ PUZANOWSKI <small>Upoważnienie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w oparciu o wytyczne i specyfikację techniczną, wytyczne i specyfikację techniczną, wytyczne i specyfikację techniczną</small>	005/0106/19/05/19 005/0106/19/05/19	
Opisano:	mgr inż. MICHAŁ ŚLIWIŃSKI		
Imię, Nazwisko, Specjalność:		Wzrost:	Podpis:
SANITARNIA		2022.09	A4x6
Data:		Forma:	Skala:
Rozporządzenie i powołanie niniejszej dokumentacji bez zgody Właściciela praw autorskich jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, Art. 115-118. Copyright by HVAC-INSTALACJE. All rights reserved.		Wzrost:	