



**URZĄD MIASTA I GMINY  
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo  
ul. Jarocińska 1  
tel. (0-62) 747 41 02; (0-62) 740 80 02  
tel./fax (0-62) 747 31 02

[www.jaraczewo.pl](http://www.jaraczewo.pl)

e-mail: [ug@jaraczewo.pl](mailto:ug@jaraczewo.pl)

---

Jaraczewo, 21 lutego 2023 r.

**P-zp.271.01.01.2023**

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) na wykonanie zadania pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski/pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 1.**

Zgodnie z dokumentacją projektową orurowanie technologiczne stacji należy wykonać ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek wykonanych z tworzyw sztucznych łączonych poprzez klejenie (np. PVC-U)?

**Odpowiedź nr 1.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek wykonanych z tworzyw sztucznych łączonych poprzez klejenie.

