

Znak postępowania: IN.271.23.2021

Leszno, 13.09.2021 roku

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 Modyfikacja treści SWZ nr 3

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: "Dostawa infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym" w ramach zadania Budowa Centrum Przetwarzania Danych SIP (CPD SIP).

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszno, Wydział Inwestycji informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Na złożone przez Wykonawcę pytanie, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi oraz w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) Pytanie nr 1):

Załącznik nr 1a do SWZ

3. Zasilacz awaryjny UPS

23. Wskaźniki: Detektor umieszczony na lub w UPS wskazujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury 40 st. C.

Wykonawca wnosi o dopuszczenie detektora umieszczonego na lub w UPS wskazującego przekroczenie dopuszczalnej temperatury 60 st. C

Odpowiedź na pytanie nr 1):

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na powyższe, wprowadza modyfikację w treści Załącznika nr 1a do SWZ, w punkcie: 3. Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka, tj. usuwa następującą pozycję w punkcie:

3. Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka

23	Wskaźniki:	Detektor umieszczony na lub w UPS wskazujący przekroczenie dopuszczalnej temperatury 40 st. C.	Spełnia/nie spełnia *
----	------------	--	-----------------------

Zmodyfikowany Załącznik nr 1a do SWZ stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

2) W związku z powyższym Zamawiający informuje również, iż:

- a) Przedłuża terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 14 (Sposób oraz termin składania ofert) ust 1:

Było:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17.09.2021 r., do godz. 10:00.**

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **20.09.2021 r., do godz. 10:00.**

b) Przedłuża terminu otwarcia ofert o którym mowa w Rozdziale 15 (Termin otwarcia ofert) ust 1:

Było:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. dnia **17.09.2021 r. o godz.: 10:30.**

Jest:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. dnia **20.09.2021 r. o godz.: 10:30.**

c) W konsekwencji dokonania powyższych zmian Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ w Rozdziale 12 (Termin związania ofertą) ust. 1:

Było:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia: **16.10.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia: **19.10.2021 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany Załącznik nr 1a do SWZ.