

ZAŁĄCZNIK 13	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów	Czerwiec
		2020

INSTRUKCJA

BEZPIECZEŃSTWA

POŻAROWEGO

dla kompleksu budynków przy
ul. Spokojnej 67
33-100 Tarnów

WYTYCZNE

DO ĆWICZEŃ W ZAKRESIE PRAKTYCZNEGO
SPRAWDZENIA WARUNKÓW EWAKUACJI

Sposoby praktycznego sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji

ludzi

1. Zasady organizowania cyklicznych ćwiczebnych alarmów ewakuacyjnych

Na podstawie § 17 rozporządzenia – dla obiektu nie wprowadzono obowiązku dokonania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. - co najmniej raz na dwa lata.

2. Zasady praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji.

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji ma na celu ocenę przygotowania obiektu do sytuacji rzeczywistego zagrożenia, a także wyrobienie w przebywających w nim osób nawyków reagowania w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Dlatego ćwiczenie należy przeprowadzać w czasie gdy obiekt normalnie funkcjonuje, a na jego terenie przebywa pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba ludzi. Przebieg samej ewakuacji odbywać powinien się zgodnie z ustaleniami zawartymi w przygotowanym wcześniej konspekcie opracowanym na podstawie analizy zagrożeń i scenariusza postępowania na wypadek powstania najbardziej niekorzystnych warunków ewakuacji. Właściwe przygotowanie ćwiczenia wymaga powołania zespołu kilku zaufanych osób, które muszą zostać zobowiązane do zachowania dyskrecji nie tylko daty i godziny, ale również samego faktu planowanego ćwiczenia. Osoby te podczas przeprowadzania ćwiczenia będą pełniły funkcje obserwatorów, dlatego wskazane jest aby w miarę możliwości byli to pracownicy związani na co dzień z obsługą infrastruktury obiektu. Obserwatorom przydzielamy ściśle określone obszary, w których pełnić będą wyznaczoną rolę. Ponadto w skład zespołu oprócz osób reprezentujących kierownictwo powinni wejść: elektryk oraz pracownik (lub pracownicy) odpowiedzialny za sprawy BHP, ppoż. W odróżnieniu od obserwatorów, osobom tym nie należy przydzielać żadnych innych funkcji niż te, które wynikają z ich zakresu czynności.

Pierwszą i nadrzędną zasadą praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest przeprowadzenie jej w najmniej spodziewanym dla użytkowników momencie. Wskazane jest wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia. Szkolenie to powinno być zakończone przeprowadzeniem 1 lub 2 alarmów o mniej oficjalnym charakterze, które wpoją w stałych użytkowników obiektu podstawowe nawyki i zachowanie się w takich sytuacjach. Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w obiekcie powinno nastąpić po ogłoszeniu przez wyznaczoną osobę donośnym głosem komunikatu o następującej treści: **„Uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy. Proszę niezwłocznie opuścić budynek najbliższym wyjściem ewakuacyjnym.”**. Jeżeli dysponujemy odpowiednimi możliwościami, możemy ćwiczenie wzbogacić w tzw. elementy pozoracji polegające np. na zadymieniu fragmentu budynku. Bezpośrednio przed planowanym rozpoczęciem ćwiczenia obserwatorzy powinni udać się do wyznaczonych wcześniej punktów i od momentu ogłoszenia alarmu dokładnie monitorować rozwój wydarzeń. Mogą do tego celu użyć technik audiowizualnych. Nagrania posłużą później do analizy przeprowadzonych ćwiczeń. Obserwatorzy powinni zwrócić uwagę na następujące elementy ćwiczenia:

- czy sygnał o ewakuacji dotarł do wszystkich ludzi przebywających w monitorowanym przez nich obszarze,
- czy wszyscy pracownicy natychmiast przerwali pracę i rozpoczęli ewakuację,
- czy ewakuacja odbywała się zgodnie z wyznaczonymi drogami

i kierunkami i czy nie wykorzystywano do niej elementów zabronionych takich jak dźwigi lub nie przeznaczone do tego celu przejścia i wyjścia,

- czy w monitorowanym obszarze zadziałały wszystkie urządzenia techniczne służące do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przebywających w obiekcie takie jak np.: oświetlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami optyczno - akustycznymi, drzwi pożarowe, itp.

Ponadto obserwatorzy powinni:

- odnotować czas w jakim opuszczono monitorowany przez nich obszar, odnotować wszelkie zauważone nieprawidłowości,
- sporządzić wykaz osób, które nie zastosowały się do polecenia ewakuacji, przystąpiły do niej w sposób opieszły lub w jakikolwiek sposób tę ewakuację utrudniały lub zakłócały.

Osoby, które nie opuściły budynku pomimo ogłoszenia jego ewakuacji, czyniły to w sposób opieszły lub w jakikolwiek sposób tę ewakuację utrudniały lub zakłócały, powinny złożyć wyczerpujące wyjaśnienie o powodach swojego postępowania. W przypadku gdy wyjaśnienia te nie mają żadnej racjonalnej podstawy, w stosunku do takich osób winny być wyciągnięte surowe konsekwencje służbowe. W celu maksymalnego ograniczenia dezorganizacji pracy, ćwiczebny alarm ewakuacyjny można przeprowadzić w kilka minut po rozpoczęciu lub na kilka minut przed zakończeniem pracy obiektu.

3. Dokumentacja ćwiczeń

Ponieważ praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji jest obowiązkiem właścicieli lub zarządcy obiektu powinien właściwie udokumentować fakt przeprowadzenia takiego ćwiczenia, aby w każdej chwili móc udowodnić go przed kontrolującym strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Właściwa dokumentacja stanowić też będzie cenny materiał porównawczy przy ocenie podobnych ćwiczeń prowadzonych w przyszłości. Dokumentacja powinna zawierać:

- datę i godzinę przeprowadzonego ćwiczenia ewakuacyjnego,
- sposób ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego,
- liczbę ewakuowanych osób (określoną np. na podstawie list obecności pracowników) wraz ze wskazaniem, jaki ta liczba stanowi stosunek procentowy do pełnej, zakładanej liczby osób przebywających w obiekcie,
- czas ewakuacji poszczególnych kondygnacji (lub innych obszarów bądź stref, na które podzielony jest obiekt),
- czas ewakuacji całego budynku mierzony od momentu ogłoszenia alarmu do chwili opuszczenia budynku przez główne strumienie ludzi,
- całkowity czas ewakuacji całego obiektu mierzony od momentu ogłoszenia alarmu do chwili opuszczenia go przez wszystkich użytkowników (z wyjątkiem pracowników ochrony i osób prowadzących ćwiczenie),
- wnioski podsumowujące ćwiczenie, obejmujące między innymi:
 - ocenę drożności i równomierności rozłożenia natężenia strumieni ludzi na głównych drogach ewakuacyjnych (końcowe odcinki korytarzy, klatki schodowe, wyjścia),
 - zasięg słyszalności środków technicznych użytych do ogłaszania alarmu,
 - ocenę skuteczności ogłaszanego alarmu, określającą odsetek osób, do których nie dotarła informacja o alarmie wraz podaniem przyczyn tego faktu,
 - ocenę stanu zadziałania wszystkich związanych z ćwiczeniem urządzeń technicznych,
 - wszystkie zauważone nieprawidłowości, jeżeli takie wystąpiły (np. chęć lub fakt korzystania przez ewakuujących się z dźwigów osobowych (wind), przemieszczanie się ludzi w kierunkach innych niż wskazywało umieszczone oznakowanie ewakuacyjne, zatory w drzwiach, przewężeniach korytarzy innych newralgicznych punktach,

pozostawianie w opuszczanych pomieszczeniach otwartych lub niedomkniętych drzwi, itp.),

- zamierzenia, które należy przedsięwziąć, aby wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości, a tym samym poprawić warunki ewakuacji ludzi z budynku.
- kopię pisma (adresowanego do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej) o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału.

4. Scenariusz ćwiczeń w zakresie próbnej ewakuacji

Przed dokonaniem praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji przewiduje się instruktaż z pracownikami poprzedzający na kilka dni ćwiczenie (krótkie omówienie celu ewakuacji, zadań pracowników i osób funkcyjnych, znajomości sygnałów alarmowych, dróg ewakuacji i miejsca ewakuacji)

Cel ewakuacji: sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem.

I poziom ewakuacji

Pierwszy poziom ewakuacji odnosi się do użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (lub innego ratowniczego), powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej, podjęcia działań przygotowawczych do ewakuacji i podjęcia decyzji o ewakuacji w przypadku zagrożenia.

W tej fazie działaniami kieruje Kierownik obiektu lub osoba przez niego wyznaczona.

1. Podejmowane działania:

- A) Rodzaj zagrożenia : pożar, zagrożenie techniczne
- B) Alarmowanie (niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków) osób będących w strefie zagrożenia.

Sygnałem alarmowym wzywającym do natychmiastowej ewakuacji są :

- alarm z systemu sygnalizacji pożaru – sygnalizatory alarmowe (stosownie do przyjętych założeń - przy zapewnieniu blokowania wyjść sterujących napełnienie instalacji hydrantów wewnętrznych w galerii nawęglania i uruchomienia oddymiania)
- słownie przez dostępne urządzenia nagłaśniające – „pożar, pali się” a przy ćwiczeniu: „uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy” radiowęzeł .

Uprawnionymi do wszczęcia alarmu próbnej ewakuacji są :

.....

.....

C) Wezwanie Państwowej Straży Pożarnej:

D) Powiadomienia odpowiednich jednostek interwencyjnych (przy ćwiczeniu – z prośbą o nie interweniowanie alarmowe) wykonują :

.....

.....

Alarmowanie (ćwiczenia dla pracowników)

Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego

Miejskiego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej spokojnie i wyraźnie

podaje się:

- swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
- adres i nazwę obiektu, drogi dojazdowe,
- co się pali, na którym piętrze,
- czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
- po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Uwaga : przyjmujący może zażądać potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie lub dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać).

E) W przypadku pożaru - podjęcie działań w celu jego likwidacji w zarodku (podręczny sprzęt gaśniczy, hydronetka, hydranty wewnętrzne - przy ćwiczeniu – z rozwinięciem sprzętu, bez jego użycia).

Wykonuje : pracownicy obiektu

F) Wyłączenie dopływu prądu do obwodów, które nie muszą pozostać zasilane w przypadku pożaru (urządzenia przeciwpożarowe, pompy, inne stosownie do stanu pracy urządzeń technologicznych) – zgodnie ze scenariuszem wyłączeń – wykonuje lub przeprowadza symulację:

.....

G) Wyłączenie dopływu prądu do rozdzielni średniego napięcia – w drodze kontaktu telefonicznego należy zapewnić lub potwierdzić techniczną możliwość wyłączenia zasilania rozdzielni średniego napięcia przez dostawcę energii – wykonuje:

.....

H) Wyłączenie dopływu gazu – stosownie do stanu pracy urządzeń technologicznych zapewnić lub przeprowadzić symulację wyłączenia zasilania gazem (ręcznie lub przy użyciu gazu testowego) – wykonuje:

.....

I) W przypadku koniecznym – powiadomienie zarządu:

Prezesa Zarządu

Wiceprezesa Zarządu

J) przystąpienie do ewakuacji ludzi i mienia :

1) Kierowania ewakuacyjną przez :

.....

2) Wydanie decyzji o przygotowaniu się do ewakuacji uwzględniającej :

- powód i zakres ewakuacji :
- np. pożar rozdzielnic elektrycznej na parterze budynku, ewakuacja ze względu na rozprzestrzenianie się dymu :
- liczba osób przewidzianych do ewakuacji : pracownicy przebywający w obiekcie
- sposób i kolejności opuszczania obiektu (piętra, pomieszczenia) :

(Nazwa pomieszczenia)	Droga ewakuacyjna	Miejsce zbiórki
Budynek wielokondygnacyjny		
Wszystkie kondygnacje	Korytarze, oddymiana klatka schodowa Dostępnymi wyjściami ewakuacyjnymi	wyznaczone
Stacja uzdatniania wody i budynek		

elektryczny		
	Dostępnyymi wyjściami ewakuacyjnymi	wyznaczone
Antresola	Klatką schodową na parter i wyjścia od strony zachodniej, Przewiązką komunikacyjną do budynku głównego i klatką schodową do wyjścia na parterze na zewnątrz	wyznaczone
Budynek główny kotłowni		
	Wewnętrznyymi schodami z poziomów technicznych i drogą ewakuacyjną do drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz budynku	wyznaczone
Estakada nawęglania		
	Podestem technicznym dostępnyymi wyjściami ewakuacyjnymi	wyznaczone
Pomieszczenia techniczne		
	Dostępnyymi wyjściami ewakuacyjnymi	wyznaczone

- osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczególnych części obiektów z ustaleniem konkretnych zadań uwzględniających m.in. :

a) udrożnienie wszystkich wyjść ewakuacyjnych i ukierunkowanie osób

opuszczających strefę zagrożenia do najbliższego wyjścia służącego

celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem :

Wykonują: pracownicy,

b) udrożnienie wszystkich wyjść oraz ukierunkowanie osób

opuszczających strefę zagrożenia do najbliższego wyjścia służącego

celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem :

Wykonują: pracownicy

b) wyprowadzenie osób drogami i wyjściami ewakuacyjnymi zgodnie z „Planem ewakuacji” z ustaleniem, że Kierownik odcinka pracy (kierownik, brygadzysta, mistrz):

- 1) odpowiada za bezpieczeństwo, osób obecnych w momencie wszczęcia alarmu. Nie oddala się od swej grupy pod żadnym pozorem i jest bezwzględny w egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny;
- 2) wysłuchuje komunikatu o rodzaju i miejscu zagrożenia; nakazuje pozostawienie wszystkich rzeczy i wyprowadza na miejsce zbiórki zabierając tylko wyznaczone dokumenty;
- 3) jako ostatni na parterze i w kierunku ewakuacji idzie osoba wyznaczona przez kierownika odcinka pracy – kierownika, sprawdzając, czy w toaletach, mijanych biurach, szatniach itp. Pomieszczeniach i na korytarzach nie pozostała jakaś osoba,
- 4) w miejscu zbiórki do ewakuacji, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia, kierownicy odcinków pracy, sprawdzają kompletność ewakuacji;
- 5) ochrona przechodzi w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych gdzie ukierunkowują ruch ewakuacji na zewnątrz (zapobiegając powracaniu osób do środka budynku),
- 6) pracownicy techniczni, ochrona, sprawdza poprawność zadziałania wszystkich urządzeń technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, stosownie do przyjętego scenariusza ich uruchomienia podczas ćwiczeń.

Uwaga: podczas ewakuacji należy przestrzegać ustaleń „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

- 7) wszyscy pracownicy; po upewnieniu się o drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych, pomagają w gaszeniu ognia w zarodku i ewakuacji.
- 8) osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy zabierają podręczny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.

c) Zgłoszone osoby nieobecne na miejscu zbiórki (wymagające poszukiwań) :
nie zgłoszono – zgłoszono:

.....

Harmonogram ewakuacji

Środki, które należy zastosować/przewidywany czas	Zasady wykonania	Odpowiedzialni za wykonanie
1.	2.	3.
Sygnał alarmu godz.	alarm z systemu sygnalizacji pożaru – sygnalizatory alarmowe słownie – „ pożar, pali się ” a przy ćwiczeniu: „ uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy ” radiowóz – kod X – pożar ,	Pracownik techniczny ochrona
Przygotowanie do ewakuacji	Po usłyszeniu sygnału alarmu pożarowego natychmiast przerwać pracę (z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa stosownie do stanu pracy urządzeń)	Wszyscy pracownicy
Wezwanie Straży Pożarnej	Symulację Alarmowania przeprowadzić zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego	Wyznaczeni pracownicy
Wyłączenie dopływu prądu elektrycznego i gazu - opcjonalnie	1. Wyłączyć zasilanie obwodów, które nie wymagają zasilania w przypadku pożaru przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu elektrycznego (zgodnie ze scenariuszem wyłączeń), 2. Zamknąć dopływ gazu – ręcznie lub za pomocą urządzeń automatycznych	Pracownik techniczny
Gaszenie pożaru do czasu przybycia Straży pożarnej	Gaszenie pożaru organizować od chwili jego zauważenia. Do akcji gaszenia używać dostępnego podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty.).	Wyznaczeni pracownicy
Kierowanie akcją ratowniczo-gaśniczą - do czasu przybycia PSP	Do czasu przybycia Straży Pożarnej akcją ratowniczo – gaśniczą kieruje Kierownik (a w wypadku jej nieobecności, osoba zastępująca)	Kierownik
Spotkanie ze Strażą Pożarną	Miejsce spotkania : miejsce zbiórki Należy doprowadzić dowódcę przybyłej Straży Pożarnej, jak najkrótszą drogą do miejsca pożaru. Jednocześnie poinformować go o: a) rodzaju i miejscu zdarzenia :	Wyznaczeni pracownicy

	<p>pożar</p> <p>b) dotychczasowych działaniach : użycie podręcznego sprzętu gaśniczego : gaśnic i po uzyskaniu informacji od elektryka o wyłączeniu głównego wyłącznika prądu – użycie wody z hydrantu</p> <p>c) podjętych decyzjach :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ogłoszenie alarmu • powiadomienie PSP o pożarze • gaszenie pożaru w zarodku podręcznym sprzętem gaśniczym i użycie hydrantów • ewakuacja ludzi oraz mienia <p>d) jakich zabezpieczeń mogą wymagać ratownicy : sprzęt ochrony dróg oddechowych</p> <p>e) czy przeprowadzono całkowitą ewakuację : tak</p> <p>f) czy są zagrożeni ludzie: nie</p> <p>g) czy są ranni lub wymagający pomocy : nie ma rannych</p> <p>g) o miejscach przechowywania cennego mienia bezpośrednio zagrożonego przez ogień :</p> <p>h) gdzie znajdują się najbliższe punkty czerpania wody : hydrant wewnętrzny 25:</p> <p>i) hydrant wewnętrzny 52:</p> <p>j) hydrant zewnętrzny nadziemny</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

II poziom ewakuacji

Drugi poziom zagrożenia działań odnosi się do zdarzeń podczas, których zachodzi konieczność skoordynowanych działań profesjonalnych służb ratowniczych.

Następuje tu przekazanie kierownictwa nad akcją dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przybyłej do akcji – w przypadku przybycia jednostki PSP na ćwiczenia w zakresie próbnej ewakuacji.

Zgodnie z :

a) art. 22 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372) jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15

pkt 1-6 i 8 podejmują działania ratownicze (w tym również np. poszukiwań zgłoszonych osób zaginionych),

b) art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372) kierujący działaniem ratowniczym strażak

Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić pełną ewakuację ludzi i mienia przy użyciu sił i środków Państwowej Straży Pożarnej lub też np. wydać decyzję o ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń położonych obok lub poniżej pomieszczenia (obiektu) dotychczas ewakuowanego lub objętego zagrożeniem z powodu np. :

- przygotowania dróg natarcia lub zajęcia stanowisk obrony bądź osłony,
- przenikania dymu i wody użytej do gaszenia pożaru,
- czynników zewnętrznych jak np. niebezpieczeństwa paniki.

c) art. 25 ust. 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372) kierujący działaniem ratowniczym ma prawo żądać niezbędnej pomocy od instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Zakończenie ćwiczeń :

1. Przyjęcie meldunku o zakończeniu działań oraz informacji Kierującego Akcją Ratowniczą o przekazaniu obiektu do dalszego nadzoru Dyrektorowi.
2. Włączenie dopływu prądu i gazu wraz z powiadomieniem użytkowników,
3. Ewidencja zdarzenia.
4. Powrót pracowników na miejsca pracy,
5. Odwołanie ćwiczenia w Miejskim Stanowisku Kierowania PSP.
6. Omówienie ćwiczenia
 - * dokonanie oceny ćwiczenia,
 - * wskazanie błędów.
7. Sporządzenie pisemnego protokołu z przeprowadzonych ćwiczeń i załączenie go do dokumentacji obiektu związanej z ochroną p.poż.
8. Dokonanie ewentualnych zmian w :
 - * Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 - * oznakowaniu obiektu w znaki ewakuacji, miejsc umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów itp,
 - * innych koniecznych zmian wykazanych w trakcie ćwiczenia,
9. Dokonanie wpisów w planach modernizacji - podyktowanych koniecznością

wynikających z Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. Nr 109 poz.719 ze zm.).

10. Ćwiczenia w zakresie praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego dla wyznaczonych pracowników – opcjonalnie.

Doskonalenie i aktualizacja planu :

Celem sprawdzenia opracowanych założeń przyjmuje się zasady doskonalenia planu poprzez realizację § 13 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719 ze zm.), który stanowi, iż:

1. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji – z uwagi na liczbę zatrudnionych osób w strefie pożarowej - obowiązek nie dotyczy obiektu.
2. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem (wzór w załączeniu).

W Z Ó R

Tarnów, dnr.

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Klikowska 39
33-100 Tarnów

POWIADOMIENIE

Stosownie do § 17.ust.4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 719. Poz.109)
powiadamy, że dnia o godzinie w obiekcie:
Elektrociepłowni Piaskówka, w Tarnowie, przy ul. Spokojnej 67
przeprowadzimy praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.
Informacji dotyczących działań ewakuacyjnych może udzielić Pan/Pani:
.....nr tel.:

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a