



Zestawienie stali zbrojeniowej słupów i rdzeni parteru						
Nr. preła	Rodzaj stali	Długość [cm]	Liczba sztuk	Długość [m]		
				Ø8	Ø12	Ø16
1.1	Ø16 B500S	150	32			48.0
1.2	Ø16 B500S	417	32			133.4
1.3	Ø16 B500S	352	72			253.4
1.4	Ø16 B500S	352	40			140.8
1.5	Ø16 B500S	422	8			33.8
1.6	Ø12 B500S	185	24		44.4	
1.7	Ø12 B500S	422	24		101.3	
1.8	Ø16 B500S	422	24			101.3
2.1	Ø8 B500S	112	72	80.6		
2.2	Ø8 B500S	126	82	103.3		
2.3	Ø8 B500S	102	106	108.1		
2.4	Ø8 B500S	92	38	35.0		
2.5	Ø8 B500S	156	40	62.4		
Długość razem [m]				389.4	145.7	710.7
Masa jednostkowa (kg/m)				0.395	0.888	1.580
Masa [kg]				153.83	129.36	1122.94
Masa całej konstrukcji [kg]				1406.13		

MATERIAŁY:  
BETON C30/37  
STAŁ ZBROJENIOWA:  
- zbrojenie główne i rozdzielcze B500S  
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø

OTULINY: 3cm

KLASA EKSPozyCJI XC1.  
MAKSIMALNY STOSUNEK W/C=0.65  
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3

#### UWAGI OGÓLNE:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z projektem architektonicznym.
- Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
- Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

WYMIARY W CENTYMETRACH

<b>akint</b> archi		ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa	
PARTER. ZBROJENIE SŁUPÓW I RDZENI		K-02.2 nr. rysunku	
Rozbiórka istniejącego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną w Zakładzie Kamnym w Czarnem.		1:20	
IDENTYFIKATOR DZ. 22302_A.0001.14111. NR DZIAŁKI: 14111		nazwa, adres	
SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE		PT stadium	
projektant: mgr inż. arch. Janusz Gagatko UPR.NR PDK/0135/PWK/06 upr. bud. w specj. konstr. do proj. bez ogr.		sprawdził: mgr inż. Viktor Demchuk UPR.NR MAZ/0660/PWBK/23 upr. bud. w specj. konstr. do proj. bez ogr.	
		inwestor, adres	
		Robert Marcinkowski	
		Konstr. data 07/2024	