
LEGENDA
PROJ. KABEL ELEKTROENERGETYCZNY nN
PROJ. KANALIZACJA KABLOWA RHDPE FI 110
Wejście do budynku w rurze osłonowej fi 110 uszczelnić przed wnikaniem gazu i wody.
Proj. WLZ zakończyć w skrzynce przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy elewacji
Proj. WLZ 4 x YKXs 1 x 50 mm2 do RG w bud. magazynowym. Prowadzić w rurze osłonowej RHDPE fi 110 na całej długości
Istniejący odcinek WLZ należy unieczynnić
Projektowana kanalizacja kablowa RHDPE fi 110
Istniejąca studnia kablowa
budynek magazynowy
28,53
14,54
15,18
14
6,08
46
60,46
7,62
14/6
14/5
Ba
p
s
k
z
ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa
ZEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/1
nr. rysunku
1:500
skala
PT
stadium
ELE
branża
07/2024
data
projektant:
mgr inż. Robert Nawrot
nr upr. LOD/0016/PWBE/23 w zw. bud. w specj. inst. w zakr. sieci, instal. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kroj. bez ograniczeń
asystent:
sprawdzający:
mgr inż. Jacek Frydysiak
617/94/Wł. w specjalności instalacyjno-inżynierijnej w zakr. sieci elektrycznych bez ograniczeń