


OZN.	KSZTAŁTKA/ARMATURA	MATERIAŁ	ŚREDNICA	SUMA
1	złaczka redukcyjna	stal	25/20mm	40
2	złaczka podwójna L=5xDN	mosiądz	dn20	20
2.1	złaczka podwójna L=3xDN	mosiądz	dn20	20
3	przejście mechaniczne dla rur Ø32 PE	PVC	40mm	40
4	zawór odcinający grzybkowy	mosiądz	dn25	40
5	wodomierz	-	dn20	20
6	zawór grzybkowy skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym	mosiądz	dn25	20
7	konsola z regulowanymi śrubkami - długość dopasować do średnicy wodomierza	stal nierdzewna	-	20
9	szczeble w otulinie z tworzywa sztucznego	stal	-	5x20
9.1	poręcz pochwytna-odległość od włazu 10 cm	żeliwo	-	20
10	elektrozłaczka przejście PE/stal z gwintem wewnętrznym	PE/stal	de32/dn25	20
14	studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych	beton C35/45	1000	20
16	osadnik na wodę o wymiarach	PEHD	25x25x25cm	20

N1 - rzędna terenu
 N2 - rzędna osi wodociągu
 N3 - rzędna dna studzienki
 H - zagłębienie studni
 rzędne należy dobierać z profili podłużnych

		ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin NIP: 9552555746 tel. kom. 660 770 709 e-mail: biuro@via-projekt.pl	
		Inwestor: Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15 74-510 Trzcińsko-Zdrój	
Inwestycja: Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój.		Adres zadania: dz. 9/5, 9/4, 9/1, 19/4, 21/1, 27/12, 4/5, 11/17, 4/6, 4/8, 4/16, 4/10, 11/2, 11/9, 4/17, 4/14, 11/8, 25, 13/8, 324/25, 13/7, 13/6, 13/11, 27/10, 11/12, 11/3, 11/2, 11/25, 11/14 obręb Chełm Góry, gmina Trzcińsko-Zdrój, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorski	
Temat rysunku: Schemat studzienki wodomierzowej z wodomierzem dn20		data opracowania: 31.05.2024 r.	
branża: sanitarna	Projektant: mgr inż. Bartłomiej Jaskowski	upr. ZAP/0084/POOS/10	Podpisy:
	Sprawdzający: mgr inż. Piotr Surdacki	upr. ZAP/0108/POOS/10	
	Opracował: Przemysław Śliżewski	-	
Skala: 1: 100/500		Arkusz: 1	15