



Kielce, dnia 30 października 2020 r.

## Wszyscy Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż klimatyzacji do budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (nr sprawy: WL.2370.9.2020)

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, w związku z zapytaniem Wykonawcy udostępnia wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na dostawę i montaż klimatyzacji do budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

### Pytanie

Pojawiła się rozbieżność pomiędzy SIWZ, a udostępnionymi rzutami udostępnionymi 28.10. Na rzutach jest 13 jednostek ściennych, a w SIWZ 14. Której wersji należy się trzymać? Czy na obiekcie jest instalacja chłodnicza, którą można wykorzystać?

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że do sporządzenia oferty należy przyjąć liczbę jednostek wewnętrznych wg. załączonych rzutów kondygnacji. Ip. - 2 jednostki wewnętrzne, IIp. - 13 jednostek wewnętrznych, IIIp. - 5 jednostek wewnętrznych, IVp. - 6 jednostek wewnętrznych.

Na obiekcie znajduje się wyprowadzona na dach instalacja umożliwiająca podpięcie 5 szt. jednostek zewnętrznych. Jest również wykonana instalacja skroplin. Zakończenia w/w instalacji znajdują się na klatce schodowej (piętra I-III), oraz przy oknie korytarza od strony zachodniej na II piętrze. Piętro IV nie ma żadnej instalacji. Wykonawca wyprowadzi podłączenia do agregatu dla IV piętra przez kanał(y) wentylacyjne.

W związku z wątpliwościami odnośnie punktów, w których jest rozprowadzona oraz zakończona obecnie istniejąca instalacja (wraz z odprowadzeniem skroplin) Zamawiający dołącza załączniki w postaci rzutów kondygnacji I-III z zaznaczonymi na niebiesko obecnie już wykonanej instalacji.

Na obiekcie nie ma rozprowadzonej instalacji między pokojami.

Zamawiający w celu sprostowania i doprecyzowania odpowiedzi na pytanie nr 7 w piśmie WL.2370.9.1.2020 z dnia 28 października br. informuje, że posiada wyprowadzone zasilanie na dach umożliwiające podłączeniu 5 agregatów tj. 5 punktów zasilania o przekroju przewodów 5x4 mm.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 5 listopada 2020 r. do godz. 10<sup>00</sup>, otwarcie ofert nastąpi 5 listopada 2020 r. o godz. 10<sup>05</sup>.

Pismo podlega publikacji na stronie: [https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz)