



Zasyпка główna—dopuszcza się częściowe wykorzystanie gruntu rodzimego
Nie stosować gruntu rodzimego do zasyпки pod nawierzchnię drogową

Taśma lokalizacyjna
w przypadku sieci wodociągowej

Obsypka—wypełnienie wokół rury (piasek średni)
obsypka piaskowa do 0,3m ponad wierzch rury

Drut miedziany sygnalizacyjny o przekroju 1mm²
w przypadku sieci wodociągowej

Projektowany rurociąg

Podsypka piaskowa gr. 0,15m
(w przypadku gruntów o wysokim poziomie wód gruntowych podsypkę należy wykonać ze żwirków frakcji 2...8mm)
Spód rury podbitý dwustronnie piaskiem dobrze zagęszczonym; pogłębienia na złączach

Biuo Projektów Instalacyjnych Michał Kassner
Lubinia Mała 24a, 63-210 Żerków
Tel: 723-758-890; mail: bpikassner@gmail.com

przedmiot opracowania:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI ŁUKOWO

adres inwestycji:

Łukowo
dz. nr 165/2;186/1

inwestor:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu
ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec

rysunek:

Przekrój przez wykop

branża:
SANITARNA

data
10.2022

skala:
—

projektował:

podpis:

mgr inż. Michał Kassner
Jpr. nr WKP/0161/P00S/21

S-05

sprawdził:

mgr inż. Dariusz Zdunek
Jpr. nr WKP/0169/PWOS/16