

Kielce 17.05.2022 r.

TZ/ 31 /2022

INFORMACJA nr 1

Dotyczy: **postępowanie nr ZR – 10/TT – 6/2022 na „Dostawę materiałów preizolowanych”**.

W odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do siedziby Spółki od Wykonawcy o treści: „Rury przewodowe mają być stalowe czy z tworzywa sztucznego?” Zamawiający informuje, że dostawa obejmuje wyłącznie rury preizolowane z przewodową rurą stalową.

Odpowiedź podana w tej informacji są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU – ARKADIUSZ BĄK

P.O. DYREKTOR TECHNICZNY – ARKADIUSZ PONIKOWSKI

Otrzymują:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ aa