



# Gmina Koźuchów

---

Koźuchów, dnia 07.11.2023 roku

**Do wszystkich wykonawców  
postępowania nr FI.271.22.2023**

**FI.271.22.2023**

## **Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Budowa budynku sali wiejskiej - centrum kultury w miejscowości Książ Śląski w Gminie Koźuchów.**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1:**

„Czy jest możliwość otrzymania przedmiaru w formacie ATH?”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada przedmiaru w formacie ATH.

### **Pytanie 2:**

„Z dokumentacji nie wynika jednoznacznie: - czy budynek jest ogrzewany gazem? - czy zakup pieca gazowego leży po stronie wykonawcy? - czy jest wykonane przyłącze gazowe? Na projekcie elektrycznym jest piec i gniazda przyłączeniowe do pieca a na rysunku architektury takich oznaczeń i pieca nie ma. W przedmiarze piec również nie występuje.”

### **Odpowiedź:**

Projektowany budynek nie jest ogrzewany gazem. Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne, szczegóły zawiera Projekt techniczny na stronach 54-75 tj.: Projekt instalacji elektrycznych i Projekt budowlany branży instalacyjnej elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej budynku oraz przyłącza kablowego.

.....  
Kierownik Zamawiającego