

UWAGA:
1. g=OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE STAŁE BEZ CIĘŻARU WŁASNEGO STROPU
2. q=OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE ZMIENNE
3. s=OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE ŚNIEG I WIATR
4. p=OBCIĄŻENIE ZASTĘPCZE OD ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
5. fv=OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE OD PANELI FOTOWOLAICZNYCH
5. GRUBOŚCI STROPU PODANE NA RYSUNKU SĄ GRUBOŚCIAMI PRZYJĘTYMI DO WYMIAROWANIA POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

UWAGI:
1. WSZYSTKIE OTWORY NA PRZEWODY INSTALACYJNE O ŚREDNICY MNIEJSZEJ NIŻ 100mm W STROPACH I ŚCIANACH ŻELBETOWYCH WIERCIĆ NA MIEJSCU BUDOWY
2. ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSPWYCH ORTA GR. 10cm
3. ŚCIANY MUROWANE WEWNĘTRZNE GR. 24cm MOŻNA MUROWAĆ PO WYKONANIU STROPU WYŻSZEJ KONDYGNACJI
4. MUROWANE ŚCIANY GR. 24cm ORAZ 10cm KOŃCZYĆ 2cm POD STROPEM WYŻSZEJ KONDYGNACJI SZCZELINĘ WYPEŁNIĆ PIANKĄ POLIURETANOWĄ
5. DASZKI NAD BALKONAMI WYKONAĆ NA BAZIE PŁYT FILIGRAN MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCĄ ZŁĄCZY TERMICZNYCH
6. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNETRZNE NOŚNE O GR. 24cm WYKONAĆ Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH O NOŚNOŚCI MIN. 20MPa
7. WSZYSTKIM STROPOM FILIGRAN PRZED ZALANIEM BETONEM NALEŻY NADAĆ UJEMNĄ STRZAŁKĘ UGIĘCIA L350
8. SŁUPY ŻELBETOWE PRZYLEGAJĄCE DO ŚCIAN MUROWANYCH POŁĄCZYĆ ZE SOBĄ SYSTEMOWYMI ŁĄCZNIKAMI
9. OBUDOWA KOMINÓW NA KONDYGNACJI WYKONAĆ Z BLOCZKÓW CERAMICZNYCH GR. 11,5cm ZBROJONE BEDNARKĄ LUB SYSTEMOWYMI ŁĄCZNIKAMI

7,0kN/mb CIĘŻAR OBUDOWY KOMINA SPOCZYWAJĄCY NA KRAWĘDZI OTWORU PŁYTY FILIGRAN

FAZA INWESTYCJI	PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA INWESTYCJI	ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ BUDYNEK 4

45-563 Opole ul. Wł. Łokietka 2a
tel: +48 603 670 593, +48 791 929 776
NIP: 754-29-06-628

GŁ. PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANDRZEJ ZATWARNICKI	1/96/Op. NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	dr inż. MARIUSZ CZABAK	OPL/1236/ PWBKb/16	
AUTOR OPRACOWANIA			
SPRAWDZENIE	inż. MIROSŁAW CZABAK	12/90/Op.	

RZUT STROPU NAD I PIĘTREM BUDYNEK 4

NAZWA RYSUNKU

KONSTRUKCJA
BRANŻA

NAZWA ARCHIWUM/PLIKU

FAZA PROJEKTOWA	PROJEKT TECHNICZNY		
10.2021 DATA OPRACOWANIA	WIELKOŚĆ ARKUSZA	1:100 SKALA	NR RYSUNKU **4K**