

Łęczyca, 16.05.2022r.

Dotyczy; zapytania ofertowego pn. „Budowa pomostu – kompleks rekreacyjny Wały”.

Do uczestników postępowania

Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w pomoście typowej barierki w formie krzyżaków stosowanej standardowo w konstrukcji pomostów pływających? Zaprojektowana barierka o przekrojach 120x120 będzie bardzo ciężka, ponad to elementy o tak dużych przekrojach nie dają się skutecznie wysuszyć w suszarni a wykonawcy pomostów zwykle nie posiadają tak nietypowych elementów drewnianych na magazynie, termin na wykonanie pomostu jest bardzo krótki i nie mam możliwości sezonować drewna.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innej barierki niż określona w dokumentacji

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do kotwienia pomostu stalowych pali kotwicznych wkręcanych w dno ze świdrem zamiast kotwic betonowych w ilości zgodnej z projektem ? Z przekroju wynika że w miejscu planowanego montażu pomostu jest bardzo płytko i zastosowanie kotwic betonowych może stwarzać ryzyko wystawiania betonowych elementów ponad dno, nie zawsze udaje się skutecznie wpłukać kotwice betonowe w dno, a wkręcane stalowe pale nie będą wystawały ponad dno zbiornika.

Odp. Tak. Pomost z platformą ma zostać dostarczony przez producenta jako całość objęta wraz z systemem kotwienia jedną deklaracją zgodności i jedną gwarancją wraz z montażem. Montaż zrealizowany przez jednostkę wskazaną przez producenta dysponującą specjalistycznym sprzętem.

Sposób mocowania pomostu i konstrukcja pływająca nie są obligatoryjne.

Mogą zostać wykonane w innym systemie, objętym odpowiednimi deklaracjami gwarantującymi trwałość i bezpieczeństwo.

Przedmiotowe zmiany, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.