Uwaga.
Zabrania się projektowania w pobliżu słupów SN otwartych wykopów.
Zamiast otwartych rowów przydrożnych należy zastosować przepusty rurowe w odległości minimum 1 m od przedmiotowych słupów.
w razie odsłonięcia fundamentu lub uziemienia otokowego słupa lub innego elementu sieci elektroenergetycznej, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do wydziału eksploatacji region Jastrzębie Tauron Dstrybucja S.A.

Istn. słup GLW327675

Rura HDPE fi 110/4,0 dwudzielna 9m

Istn. kabel ziemny n.n.

Istn. ZK-GLW 209624

A293MN1

A296MN1

A295KD

A146MN2

Rura HDPE fi 110/4,0 dwudzielna 8m

Istn. słup GLW187048

A144MN2

Istn. kabel ziemny n.n.

Istn. ZK-GLW 152336

A297MN1

A145MN2

Istn. słup SN GLW23959

Istn. stacja transf. "Zebrzydowice Kotucz" GLWW901

A304MN1

Jesionowa

Str. nr 9

ML DESIGN
ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JESIONOWEJ W ZEBRZYDOWICACH

Adres obiektu budowlanego:
ulica Jesionowa w Zebrzydowicach

Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY PRZEBUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ nN - część 2	
Inwestor	Gmina Zebrzydowice ul.Ks.Janusz 6 ; 43-410 Zebrzydowice	
Projektant branża instalacyjna (elektryczna)	mgr inż. Andrzej Bernat uprawnienia nr 250/90Kt w spec. inst. elektryczne	Podpis
Sprawdzający branża instalacyjna (elektryczna)	mgr inż. Jakub Bernat uprawnienia nr SLK/0198/PBE/22 w spec. inst. elektryczne	Podpis

branża	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
elektryczna	02.2024rok	1:500	E-03

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)