

opracował: mgr inż.arch. Piotr Nasiadek upr. ABIT-II-7131-27/2000

Oznaczenie	D2A	D2B	D2C
Rodzaj	Drzwi EIS30	Drzwi EIS30	Drzwi EIS30
Lokalizacja	Klatka schodowa K1	Klatka schodowa K2	Korytarz
Symbol graficzny			
So	388	200	200
Ho	240	210	210
Ilość	1	1	1
Kolor	szary wg RAL	szary wg RAL	szary wg RAL
Uwagi:	Wypełnienie szkło bezpieczne ogniochronne, samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi dwuskrzydłowych z regulacją kąleńności zamykania, trzmiacz elektromagnetyczny zintegrowany w szynie samozamykacza; elektrozaszczep rewersyjny (funkcja dostosowania do możliwości montażu dodatkowych; zamek główny z wkładką patentową z okuciem klamka-klamka bezpieczna.	Wypełnienie szkło bezpieczne ogniochronne, samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi dwuskrzydłowych z regulacją kąleńności zamykania; elektrozaszczep rewersyjny (funkcja dostosowania do możliwości montażu dodatkowych; zamek główny z wkładką patentową z okuciem klamka-klamka bezpieczna.	Wypełnienie szkło bezpieczne ogniochronne, samozamykacz górny z szyną ślizgową do drzwi dwuskrzydłowych z regulacją kąleńności zamykania; trzmiacz elektromagnetyczny zintegrowany w szynie samozamykacza; zamek z wkładką patentową z okuciem klamka-klamka bezpieczna.

Zestawienie stolarki EIS30; witryn EI60 – pietro 2 *Podane wymiary mają charakter poglądowy

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Opis przedmiotu zamówienia
 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. ul. Mazowiecka 28 Bydgoszcz Dostawa i montaż stolarki wewn. p.poz. EIS30-EI60