

Złotniki Kujawskie 15.09.2022

Gmina Złotniki Kujawskie
ul.Powstańców Wielkopolskich 6
88-180 Złotniki Kujawskie

271.1.20.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)1

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.1.20.2022

Nazwa zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie, gmina Złotniki Kujawskie” – ETAP I
- Punkt Zlewny Ścieków Dowożonych.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie:

Pytanie:

Czy kontenerowa stacja zlewna powinna być wyposażona w zestaw do pomiaru ChZT składający się ze skanującej sondy spektralnej, przetwornika, kabla oraz specjalnej armatury montowanej na rurociągu pomiarowo-spustowym?

Wyjaśnienia:

Kontenerowa stacja zlewna nie obejmuje wyposażenia w zestaw do pomiaru ChZT, wyposażenie zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

GMINY
Złotniki Kujawskie
/-/ mgr Witold Cybulski