

ZP.271.10.2021

Zamawiający:
Gmina Słupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Budowa drogi gminnej na dz. nr 266 wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej i linii oświetleniowej w miejscowości Wrzeście.**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), odpowiada na pytanie zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację jakie grubości poszczególnych w-w przyjąć na odcinku próbnym (AC 8 W, AC 16 W, AC 11 S). Jaką grubość w-wy kruszywa przyjąć na poboczu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że na odcinku próbnym należy przyjąć następujące grubości mas:

1. warstwa wyrównawcza AC8W gr. 2 cm,
2. warstwa wiążąca AC16W gr. 5 cm,
3. warstwa ściernalna AC11S gr. 4 cm.

Na poboczu należy przyjąć 10 cm grubości kruszywa łamanego 0/31,5.

*Sekretarz Gminy Słupsk
Adam Sędziński*