



oznaczenia:
cwu1 — elektr. podgrzewacz wody.
ciśnieniowy zbiornikowy
Biawar VIKING E55
1,5kW, 230V, Tcwu-30-80°C
montaż pod stropem

cwu2 — elektr. podgrzewacz wody.
ciśnieniowy pojemnościowy
Biawar pod umywalką GT15U
2kW, 230V, Tcwu-25-75°C

cwu3 — elektr. podgrzewacz wody.
ciśnieniowy zbiornikowy
Biawar VIKING E80
1,5kW, 230V, Tcwu-30-80°C
montaż pod stropem

wew. instalacja woda zimna ,cwu
PE-X/Al/PE - dn 25x2,5mm,20x2,3mm,16x2,0mm
pod posadzką i w brzdach ściennych w otulinie PE gr. 30,20mm
łączenie rur : kształtki zaprasowane Wavin Tigris M5

wew. instalacja kanalizacji sanitarnej
montaż pod posadzką i w brzdach ściennych
dn 160,110,75, 50mm PVC SN8 ścianka lita

oznaczenia:
cwu-elekt. podgrzewacz wody.
ciśnieniowy pojemnościowy
Biawar pod zlewozmywakiem GT15U
2kW, 230V, Tcwu-25-75°C

wew. instalacja woda zimna ,cwu
PE-X/Al/PE - dn 25x2,5mm,20x2,3mm,16x2,0mm
pod posadzką i w brzdach ściennych w otulinie PE gr. 30,20mm
łączenie rur : kształtki zaprasowane Wavin Tigris M5

wew. instalacja kanalizacji sanitarnej
montaż pod posadzką i w brzdach ściennych
dn 160,110,75, 50mm PVC SN8 ścianka lita

Obiekt: Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witnicy
Adres: dz. o nr : 20/1, 20/2, obr. Witnica , Gmina Moryń
Inwestor : Gmina Moryń, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń
Nazwa rys.: Rzut parteru wew. instalacja wod.kan. skala 1:100 Rys.nr: S1
Opracował : mgr inż.Krzysztof Parys,upr.bud. 545/Sz/94 ,
Chojna, 2023r podpis: