



- Oznaczenia:
- rurociąg instalacji grzewczej - zasilanie
  - rurociąg instalacji grzewczej - powrót
  - rurociąg instalacji og. podłogowego - zasilanie
  - rurociąg instalacji og. podłogowego - powrót
  - rozdzielacz ogrzewania podłogowego

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PARTER |                                        |           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| NR                                           | FUNKCJA                                | POW. [m²] |
| 1/01                                         | KOMUNIKACJA                            | 17.96     |
| 1/02                                         | SALA MAŁA                              | 21.61     |
| 1/03                                         | SALA DUŻA                              | 101.73    |
| 1/04                                         | KLATKA SCHODOWA                        | 5.92      |
| 1/05                                         | SZATNIA                                | 2.83      |
| 1/06                                         | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE               | 1.91      |
| 1/07                                         | ZAPLECZE KUCHENNE                      | 17.14     |
| 1/08                                         | SPIŻARNIA                              | 3.47      |
| 1/09                                         | TOALETA MĘSKA                          | 7.80      |
| 1/10                                         | TOALETA DAMSKA I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 3.93      |
| 1/11                                         | POMIESZCZENIE TECHNICZNE               | 4.64      |
| ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA KONDYGNACJI             |                                        | 188.94    |

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 224,26 M²

Kocioł gazowy 24 kW + zasobnik c.w.u 80 l.

- Uwagi:
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ STANOWIĄ ODREBNE OPRACOWANIA. WSZYSTKIE PROJEKTY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
  - STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE
  - W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I RYSUNKOWĄ, WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
  - PRZEJŚCIA W ŚCIANACH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z SZTUKĄ BUDOWLANĄ
  - PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH O ŚREDNICY 16x2,0 Tecfloor prod. TeCe
  - LOKALIZACJĘ PĘTLI I PODŁĄCZENIE DO ROZDZIELACZY DOSTOSOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI

|                              |                                                                                       |                  |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT  | ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDĄ WLKP. |                  |      |
| INWESTOR INVESTOR            | GMINA KLESZCZEWO, UL. POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO                                  |                  |      |
| OBIEKT JOB                   | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                            |                  |      |
| LOKALIZACJA LOCATION         | 63-006 KREROWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8                                           |                  |      |
| FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS | PROJEKT TECHNICZNY                                                                    |                  |      |
| BRANŻA BRANCH                | INSTALACJE SANITARNE                                                                  |                  |      |
| PROJEKTANT DESIGNER          | MGR INŻ. PIOTR BARANIAK NR UPRAWNIENIEN WKP/0127/PWOS/14                              | PODPIS SIGNATURE |      |
| SPRAWDZAJĄCY CHECKER         | MGR INŻ. MICHAŁ LUDWICZAK NR UPRAWNIENIEN WKP/0368/POOS/22                            | PODPIS SIGNATURE |      |
| TREŚĆ RYSUNKU CONTENT        | INSTALACJA GRZEWcza. RZUT PARTERU                                                     | SKALA SCALE      | 1:50 |
| DATA DATE                    | 06.2024                                                                               | REWIZJA REVISION | 0    |
| NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER | S-05                                                                                  |                  |      |