


ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ I POWIERZCHNI PODŁOŻE		
NR	FUNKCJA	Pow. [m²]
201	KUCHNIA SPOŁOCNA	5,82
202	KOMUNIKACJA	15,51
203	MAGAZYN PODRĘCZNY	4,37
204	WC MĘSKI	7,10
205	WC DAMEK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,15
206	BUIRO	14,25
207	BUIRO	15,04
208	BUIRO	9,97
209	SALA WIELOFUNKCYJNA	80,72
ŁĄCZNE POWIERZCHNIA KONDYCYJNA		168,800

RT RURA SPŁUSTOWA Z TYRASU
/DACHU ODWRÓCONEGO

RT RURA SPŁUSTOWA Z TYRASU
ODPROWADZONA DO KORYTA ODWADNIAJĄCEGO

KO KORYTO ODWADNIAJĄCE DŁASKU NIŻSZEJO

RK RURA SPŁUSTOWA Z KORYTA ODWADNIAJĄCEGO
PROWADZONA W WNESTWACH TERMOIZOLACJI



Legenda		Nazwa
Symbol		
		Łącznik świecznikowy
		Łącznik jednobulbowy
		Czujnik obecności
		Oprawa oświetleniowa LED 4550lm 840 (32W) IP65
		Oprawa oświetleniowa LED 6550lm 840 (62W) IP20
		Oprawa oświetleniowa LED 1500lm (10W) IP65
		Oprawa oświetleniowa LED 2800lm (21W) IP65
		Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h (rozsył ogólny) 2W 250lm NM AT
		Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h (rozsył open space) 2W 280lm NM AT
		Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 1h 3.2W

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEŃ
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

JEDNOSTKA PROJ.	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA		
DESIGN UNIT	UL. ROMANA DŹMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL. POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO		
OBIEKT	BUDOWA ŚWIETLIICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA	63-006 KREROWO		
PROJEKT SIA103	NR EVIDENCYJNY DZIAKI 204/8		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ SZARAŃSKI	PODPIS	
DESIGNER	NR UPRAWNIEN WPROJIS/POD073	SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MICHAŁ SZARAŃSKI	PODPIS	
CHECKER	NR UPRAWNIEN WPROJIS/POD071	SIGNATURE	
TEKST RYSUNKU	INSTALACJE OŚWIETLENIA -	SKALA	1:100
CONTENT	RZUT PIĘTRA	SCALE	
DATA	06.2024	REWIZJA	0
DATE		REVISION	
NUMER RYSUNKU	PT/E-05		
DRAWING NUMBER			