


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POMIĘCZNI PARTER		
Nr	Funkcja	Pow. m²
101	KOMUNIKACJA	17,96
102	SALA WYŁĄ	21,81
103	SALA DZIA	101,73
104	KŁATWA SCHODOWA	5,92
105	SZATNIA	2,83
106	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,91
107	ZAPLECZE KUCHENNE	17,14
108	SPIŻARNIA	3,47
109	TOILETA MĘSKA	7,80
110	TOILETA DAMEK I DLA NIEPEŁOSPRAWNYCH	3,33
111	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	4,64
ŁĄCZNE POMIĘCZNA KONDYGNACJI		198,940

POMIĘCZNA ZABUDOWY 224,28 m²



UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Legenda	
Symbol	Nazwa
	Łącznik świecznikowy
	Łącznik jednobiegunowy
	Czujnik obecności
	Oprawa oświetleniowa LED 4550lm 840 (32W) IP20
	Oprawa oświetleniowa LED 6550lm 840 (52W) IP65
	Oprawa oświetleniowa LED 1450 mm 7000 lm IP66 840 (43W)
	Oprawa oświetleniowa LED 1500lm (10W) IP65
	Oprawa oświetleniowa LED 2800lm (21W) IP65
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h (rozsył ogólny) 2W 250lm NM AT
	Oprawa awaryjna oświetlenia ewakuacyjnego LED 1h IP68 outdoor led do zastosowań zewnętrznych
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h (rozsył open space) 2W 250lm NM AT
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 1h 3,2W

JEDNOSTKA PROJ.	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA		
DESIGN UNIT	UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL. POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO		
OBIEKT	BUDOWA ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA	63-006 KREROWO		
PROJEKT SIA 103	NR EMIENCYJNY DZIAKI 204/8		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAMEŁ SZARAŃSKI	PODPIS	
DESIGNER	NR UPRAWNIEN WPROJ/ISP/POD/ET/3	SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MICHAŁ SZARAŃSKI	PODPIS	
CHECKER	NR UPRAWNIEN WPROJ/ISP/POD/ET/1	SIGNATURE	
TEMAT RYSUNKU	INSTALACJE OŚWIE TLLENIA -	SKALA	1:100
RYZYT PARTERU		REWIZJA	
DATA	06.2024	REWIZJA	0
NUMER RYSUNKU	PT/E-04		
DRAWING NUMBER			