

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: KURTYNA POŻAROWA


Odporność ogniowa: EI 60

Wymiary: 540x379 cm

Montaż: naścienny, szyny prowadzące o przekroju 8x14 cm montowane do ściany, kaseta ścienna montowana powyżej otworu

Wymiary kasety: ~350 x 375 [mm]

Montaż naścienny (z napędem wewnętrznym)



Minimalna deklarowana kategoria użytkowa: C1 (ilość cykli 500 - 9 999, wg EN 16034:2014-11) oraz klasą odporności na obciążenie wiatrem 1, zgodność z normą: PN-EN 12424:2002)

Sterowanie: automatyczne, na sygnał z centrali SSP – zgodnie z proj. br. Elektrycznej

Napęd:

Zasilanie sprzed wyłącznika głównego (gwarantowane) niezbędne do zamykania bramy

Konieczne doprowadzenia przewodów pożarowych do przyłącza

230 - wartość napięcia doprowadzonego do centrali [V]

4 - minimalność wartość przyłącza [A]