

objęte opracowaniem

wg odrębnego opracowania

Poziom porównawczy 29,00 m n.p.m.

	Di1					D29	D28	Wp15
Rzędna terenu projektowanego	36,05					35,45	35,63	35,62
Rzędna terenu istniejącego	36,05					36,05	35,63	35,62
Rzędna dna kanału	33,57 33,97	33,99	33,99		34,03	34,07	34,20	34,42
Zagłębienie dna kanału [m]	2,48 2,08					1,38	1,43	1,20
Odległości [m]						10,30	13,10	1,85
Średnice, materiał / Spadek						PVC-U SDR34 I SN8 250×7,3	1,0 %	PVC-U SDR34 I SN8 160×4,7 11,7 %
Długość trasy [m]	0,00	1,75	2,25	3,40	6,10	10,30	23,40	25,25

	D29	Wp16
Rzędna terenu projektowanego	35,45	35,42
Rzędna terenu istniejącego	36,05	35,42
Rzędna dna kanału	34,07	34,22
Zagłębienie dna kanału [m]	1,38	1,20
Odległości [m]		4,05
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U SDR34 I SN8 160×4,7 3,6 %
Długość trasy [m]	0,00	4,05

PPD WroTECH sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

Inwestor:	Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86–050 Solec Kujawski
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim
Nazwa rysunku:	PROFIL KAN. DESZCZ. ODC. Di1–Wp15/Wp16
Branża: Instalacje sanitarne	*Projektant:* mgr inż. Agata Prokopska–Frydel, nr upr. w specj. inst. sanit. 381/DOŚ/09; *Sprawdzający:* inż. Teresa Ziemkowska–Ciura, nr upr. w specj. inst. sanit. 66/DOŚ/04; *Asystent projektanta:* mgr inż. Paulina Fassa
Data: 02.2019	*Stadium:* Proj. bud.; *Nr projektu:* BZPIFZ.272.18.2018; *Skala:* 1: 250/100; *Nr rysunku:* S1b_7