Układ sieci	Sieć TN-S
Napięcie znamionowe	400V
Moc zainstalowana	0,300 kW
IK1 Maks.	6kA
IK3 Maks.	12.5kA



Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	Q3	Q4			Q5
Oznaczenie zacisku							
Opis	ZASILANIE Z SKP3-1P	OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 8/50 1P	ZASILANIE OŚWIETLENIA S-1, S-2	ZASILANIE OŚWIETLENIA S-5,S-6			GNIAZDO 230 WEWNĄTRZ SZAFY REMONTOWE
Moc	0,300 kW		0,100kW	0,100kW			
Długość kabla	1m		25m	25m			
Przekrój przewodu	5X16mm		4X16mm	4X16mm			
Typ kabla	YKYżo		YKYżo	YKYżo			
Typ izolacji kabla	1000V		1000V	1000V			

UKŁAD SIECI TN-S
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ SZYBKIE SAMOWYŁĄCZENIE ZASILANIA

PPD WroTECH sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 71 357 57 57, fax 71 357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

Inwestor:	Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86–050 Solec Kujawski			
Nazwa projektu:	Rewitalizacja Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim			
Nazwa rysunku:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI ZP–2			
Branża: Instalacje elektryczne	***Projektant:*** mgr inż. Paweł Bartoszewicz nr upr. w specj. elektr. 53/84/WBPP		***Sprawdzający:*** mgr inż. Barbara Nocuń nr upr. w specj. elektr. 232/88/UW	
Data: 02.2019	***Stadium:*** Proj. bud.	***Nr projektu:*** BZPIFZ.272.18.2018	***Skala:***	***Nr rysunku:*** E1b_02