

Zebrzydowice, dnia 16.02.2024 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE  
ul. Ks. A. Janusza 6  
43-410 ZEBRZYDOWICE  
NIP 5482430901  
-IR

IR.271.2.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: „**Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż. – Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku**”.

---

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy w ofercie należy przyjąć oprawy o czasie świecenia 1h czy 3h. Jest rozbieżność pomiędzy przedmiarem a opisem technicznym.

**Odpowiedź na pytanie:**

Należy przyjąć oprawy o czasie świecenia 3h.

**Pytanie 2:**

Czy dopuszczają Państwo zamianę systemu centralnego monitorowania oświetlenia AW EW z bezprzewodowego na przewodowy?

**Odpowiedź na pytanie:**

Nie.

z up. WÓJTA

Karol Sitek  
Sekretarz Gminy