

Postępowanie znak RL.042.11.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych”. Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

RL. 042.11.1.2024

Świątniki Górne, dnia 25.06.2024r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) nr 5

sporządzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych”.

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

1. Proszę o potwierdzenie, że ilości ogrodzeń do wykonania (placu zabaw i terenu) są zgodne z przedmiarem robót, ponieważ z rysunków trudno jest odczytać dokładne długości poszczególnych ogrodzeń.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż ilości ogrodzeń do wykonania są zgodne z przedmiarem robót.

2. Proszę o wyjaśnienie, czy siatka polipropylenowa przy piłkochwytach o wysokości 6m wokół boiska ma być montowana od 0 do 6m czy od 3 do 6m?

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż siatka polipropylenowa przy piłkochwytach wokół boiska, ma być montowana od poziomu 0- 6m.

3. Na mapie do celów projektowych (str.10 BOISKO\_PZT+PAB\_) na boisku zaznaczona jest siatka przesuwana, brak informacji w projekcie oraz przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie, czy siatka przesuwana wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, to proszę o podanie szczegółowych parametrów siatki oraz konstrukcji, wysokości, ilości.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż siatka przesuwana wchodzi w zakres zamówienia. Przyjęto siatkę systemową o wysokości 6m i dł. 24m, mocowaną na linie stalowej pomiędzy słupami piłkochwyków.

4. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o wyjaśnienie, czy ogrodzenie boiska o wysokości 3m ma być wykonane z siatki stalowej, ślimakowej, ocynkowanej, powlekanej PCV czy z paneli ogrodzeniowych (typu 2D/3D). Proszę o podanie parametrów siatki lub panela: wielkość oczka, grubość drutu przed i po powleczeniu.

*Postępowanie znak RL.042.11.1.2024 o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych”. Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.*

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż ogrodzenie boiska o wysokości 3m ma być wykonane z paneli stalowych (3D), ocynkowanych, powlekanych PCV lub lakierowanych proszkowo. Grubość drutu min.4 mm, oczko 50/200. Mocowanie do systemowej konstrukcji. Słupki mocowane do systemowych prefabrykowanych fundamentów lub fundamentów wylewanych na budowie.

5. Proszę o wyjaśnienie z jakich materiałów należy wykonać ogrodzenie terenu.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż ogrodzenie terenu od strony południowej, należy wykonać nawiązując materiałem i technologią do istniejącego ogrodzenia terenu.

6. Proszę o informację czy przy ogrodzeniu placu zabaw należy zastosować podmurówkę betonową.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zadanie pytanie Zamawiający informuje, iż przy ogrodzeniu placu zabaw należy zastosować ogrodzenie bez podmurówki betonowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne

Małgorzata Duży  
- dokument podpisano elektronicznie-