

Czernikowo, dnia 15.02.2024 r.

IWP.271.1.2.1.4.2024

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Czernikowo opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00097153/01.

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Pytanie

Gdzie w zamówieniu, projekcie jest wzmianka o demontażu i ponownym montażu kostki brukowej?

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy technologii wykonania robót ziemnych koniecznych do ułożenia tras kablowych.

Zgodnie z pkt 2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ „Zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: (...) wykonanie robót ziemnych pod trasy kablowe, (...) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przywrócenie go do stanu pierwotnego”.

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 17 Wzoru umowy „Do obowiązków Wykonawcy należy: naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji Umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni”.

Trasa linii kablowej od falownika do rozdzielnic elektrycznej budynku przebiegać będzie pod nawierzchnią z kostki betonowej w następujących lokalizacjach i szacunkowym zakresie:

- Urząd Gminy Czernikowo – 22 m,
- Żłobek Publiczny w Czernikowie – 28 m,
- Oczyszczalnia Ścieków w Czernikowie – 23 m.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz udzielona odpowiedź stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Przemysław Pujer
Przewodniczący Komisji Przetargowej