istn. linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x50mm2 do przełożenia

proj. rura osłonowa HDPE 110 750N l=6m

nowa trasa istn. linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x50mm2

proj. rura osłonowa HDPE 110 750N l=3m

proj. rura osłonowa HDPE 110 750N l=6m

Zasilanie ze stacji transformatorowej nr 05-0044 obwód nr 2

Obiekt:	*Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4790P (zaprojektowane rondo) do m. Pawłowice*
Inwestor:	*Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie 64-100 Leszno, Pl. Kościuszko 4*
Biuro projektowe:	*Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa; 64-100 Leszno ul. Towarowa 1*
Rysunek	**Plan sytuacyjny - usunięcie kolizji energetynczej**

Stanowisko	imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant br. elektrycznej	mgr inż. Marcin Skrobała	WKP/0207/PWOE/17	
Projektant br. elektrycznej	inż. Zenon Pindara	898/86/Lo	

Stadium:	Data:	Format rysunku	SKALA:	Nr rysunku:
PT	25.09.2019		1 : 500	E1