RZUT PIWNICY
skala 1:75



RZUT PIWNICY
skala 1:50

1.Układ pracy instalacji:TN-S 230/400V,50Hz
2.Ochrona przeciwporażeniowa-Samoczynne wyłączenie zasilania
3.Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,a w szczególności
z projektem architektury, z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym
4.Wypust zasilający tzw obwody administracyjne windy wykonać przewodem YDYżo3x2,5mm² w RL / z zapasem c.3m/
5.Wypust zasilający napęd elektryczny windywykonać przewodem YDYżo 5x6 mm² w RL / z zapasem c.3m/
5.Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty
i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP I UE.
6.Całość prac instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązujacymi przepisami,
normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.

OZNACZENIA:

AW1 -oprawa awaryjna zgodnie z załączonymi do PT wytycznymi

M1 -"M1" oprawa LED z czujnikiem PIR zgodnie z załączonymi do PT wytycznymi

-wypust 1/3-faz. zgodnie ze schematem zasilania

PROJEKT TECHNICZNY - cz.elektryczna
Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

Inwestor: Powiat Piski
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Adres inwestycji: 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obręb Pisz 1 (miasto)

Nazwa rys.: Rzut piwnicy

mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
spec.instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr.i elektroenergetycznych

Podpis:

Branża: ELEKTRYCZNA | Data: Luty 2022 | Rys. nr: E2

Skala: 1:75 | Strona nr: