

**RI.272.22.2023.DA**

**Wykonawcy postępowania**

**Wyjaśnienia do SWZ (8)**

Dot. postępowania:

**„Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie Powiatu Sztumskiego”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania od Wykonawcy nr 8 (z dn. 06.02.2024 r.):**

**Pytanie 1:**

Jakie są moce przyłączeniowe w obiektach:

- 1.1 Budynek jednorodzinny DOMU DLA DZIECI w Dzierzgoniu.
- 1.2 Budynek jednorodzinny DOMU DLA DZIECI w Szropach.
- 1.3 Budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.
- 1.4 AGAPE Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomności.
- 1.5 Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

<b>Obiekt</b>	<b>Liczba punktów poboru energii elektrycznej</b>	<b>Moc punktów poboru energii elektrycznej</b>	<b>Zabezpieczenie</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach	2	40 kW	100A
		80 kW	160A
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	1	11 kW	25A
Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie	1	26 kW	63A
AGAPE Sztum	1	13 kW	25A
Dom dla dzieci w Szropach	1	12,5 kW	25A
Dom dla dzieci w Dzierzgoniu	1	12,5 kW	25A

**Pytanie 2:**

Odpowiedzieli państwo że ewentualne koszty modernizacji przyłącza energetycznego ponoszone przez Zamawiającego należy ująć w wycenie. Niestety przed zgłoszeniem potrzeby zwiększenia mocy umownej oraz wydaniem warunków przyłączeniowych nie ma możliwości oszacowania kwoty potrzebnej na to przedsięwzięcie. Jednocześnie na aktualnym etapie przetargu nie jesteśmy upoważnieni w państwa imieniu do wystąpienia o takie warunki.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Realizacja zadania przewidziana jest w formie zaprojektowania i wybudowania. W ramach obowiązków Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej w tym pozyskania wszelkich uzgodnień itp. w celu prawidłowego wykonania powierzonych zadań. Część z zadań prawdopodobnie będzie wymagała również dokonania zmian w zakresie przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej z uwagi na konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej. Będzie to element konieczny do wykonania w celu prawidłowości i kompletności wykonanych w ramach zadania robót. Dlatego też Zamawiający pozostaje na swoim stanowisku dot. konieczności wykonania przez Wykonawcę na etapie realizacji prac ewentualnego dostosowania instalacji wewnętrznej w obiektach w których koniecznym stanie się zwiększenie mocy przyłączeniowej.

**Pytanie 3:**

W wyniku wizji lokalnej i informacji zebranych w trakcie wynika że dla prawidłowego funkcjonowania w istniejących obiektach(SOSW, ZAZ) musi zostać zastosowana pompa ciepła typu wysokotemperaturowego. Czy zamawiający zdaje sobie sprawę z wysokością kosztów jakie tego typu rozwiązanie za sobą pociąga? Według wstępnych naszych ustaleń wynikających z audytu pompa ciepła w budynku SOSW powinna działać w przedziale temperaturowym 70/55(temperatura zasilania/powrotu) a dla budynku ZAZ 60/40(temperatura zasilania/powrotu). Czy dla jasności i prawidłowości składanych ofert wymagają państwo zastosowania takiego typu pompy ciepła ?

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający informuje, że realizacja zadania opiera się o formułę zaprojektowania i wykonania. Wobec powyższego do Wykonawcy należeć będzie przyjęcie takich rozwiązań projektowych oraz technologicznych, które umożliwią osiągnięcie założonych w *programie*



*funkcjonalno-użytkowym oraz audycie energetycznym* efektów oraz zapewnią efektywną modernizację istniejących układów c.o. oraz c.w.u.

**Wicestarosta Powiatu Sztumskiego**

**Kazimierz Szewczun**

Kierownik Zamawiającego