

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – Publiczne Przedszkole Nr 1 w Złotowie”.

W dniu 29 listopada 2022 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

Uprzejmie proszę o informację o minimalną moc instalacji W PFU punkt 1.5 mówi o mocy minimalnej 16,2kW natomiast punkt 1.63 moc minimalna to 19,8kW Proszę o wskazanie prawidłowej mocy minimalnej.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 i art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu Przedszkola w Złotowie w ilości 60 modułów o mocy min 455Wp każdy wraz optymalizacją mocy i infrastrukturą przyłączeniową AC. Przy zastosowaniu modułu o większej mocy zwiększają się też gabaryty szerokości i wysokości modułu.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i stają się obowiązujące z chwilą ich przekazania Wykonawcom i opublikowania za pośrednictwem platformy zakupowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow>

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.


BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22